

POŁĄCZENIA ELASTYCZNE ELEMENTÓW DYLATACYJNYCH TERMICZNE



1. Szelma
2. Płyta stalowa spawana
3. Wypust
4. Elastyczny przewód wyrównawczy
5. Strzępina (Taśma miedziana przewodu wyrównawczego)

POŁĄCZENIA ELASTYCZNE DYLATOWANYCH CZĘŚCI FUNDAMENTÓW



WYJŚCIE PRZEWODU WYRÓWNAWCZEGO ZE ŚCIANY, FUNDAMENTU

1. Ścianka fundamentowa
2. Wypust
3. Przewód wyrównawczy
4. Strzępina (Taśma miedziana przewodu wyrównawczego)

* Ścianka fundamentowa, płyta fundamentowa, ława fundamentowa, stopa fundamentowa

LEGENDA	
OZN.	OPIS
	Ciąg bednarskiej taśmy FeZn 40x4mm
	Połączenie spawane
ZP	Złącze kontrolne
	Rura ø 20 z nią Inna

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE:

Dodatkowe łączniki ze stali miękkiej do połączeń pomiędzy szynami uziemiającymi przewodami uziemiającymi, zbrojeniem i siatką przewodów wyrównawczych. Dodatkowe łączniki ze stali miękkiej w celu zapewnienia pewnych połączeń ze zbrojeniem.

UWAGI:

1. Wszystkie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonać jako spawane o długości spoiny min. 2x50mm.
2. W celu ochrony przed korozją miejsca spoku oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub fundamentu zabezpieczyć przez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej na odcinku 50mm na zewnątrz i 50mm wewnątrz ściany (fundamentu).
3. Rysunek niniejszy rozpatrywać łącznie z planami architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz planem instalacji odgromowej obiektu.

- Połączenie galwaniczne przez spawanie (spaw obustronny na dł 15cm)
- Wypust bednarki FeZn 30x4mm o dł 3m (do podłączenia uziemienia rozdzielni elektrycznej)
- Wypust bednarki FeZn 30x4mm o dł 3m (do podłączenia uziemienia windy)
- Wypust bednarki FeZn 30x4mm o dł 3m (do podłączenia urządzeń do uziemienia wod/kan/węzeł)
- ZP Złącze kontrolne - Wypust z bednarki

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRODA WLKP.		
OBIEKT JOB	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚREDZKIM		
LOKALIZACJA LOCATION	UL.SPORTOWA, 63-000 ŚRODA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA BRANCH	ELEKTRYKA		
PROJEKTANT ARCH. DESIGNER	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI NR UPRAWNIEŃ WKP/0193/POOE/13	PODPIS SIGNATURE	
ASYSTENT PROJ. DESIGNER'S ASSISTANT			
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI NR UPRAWNIEŃ WKP/0187/POOE/11	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	INSTALACJA UZIEMIENIA RZUT FUNDAMENTÓW	SKALA SCALE	1:100
DATA DATE	04.2020	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PW/E/07	NUMER STRONY PAGE NUMBER	--