



## LEGENDA:

1. Kocioł gazowy dwufunkcyjny moc 45,0kW z zasobnikiem 96l np. HeatMaster 45 ACV
2. Zawór bezpieczeństwa 1915 1/2"
3. Naczynie wzbiornicze poj. 35dm<sup>3</sup>
4. Złącze samoodcinające 3/4"
5. Pompa Stratos 25/1-6 WILO
6. Pompa cyrk. np. Stratos ECO-Z 25/1-5 WILO
7. Wymiennik CWU o poj. 840l np. HRs1000 ACV
8. Termostatyczny zawór mieszający 1 1/2" np. ACV
9. Zawór gazowy DN32
10. Filtr do gazu DN32
11. Zawór bezpieczeństwa 2115 1"
12. Naczynie przeponowe CWU o poj. 33dm<sup>3</sup>
13. Zawór kulowy, gwintowy 1/2" ze złączką do węża
14. Zawór kulowy gwintowany 1"
15. Zawór kulowy gwintowany 1 1/4"
16. Zawór kulowy gwintowany 1 1/2"
17. Zawór kulowy gwintowany 2 1/2"
18. Zawór kulowy gwintowany 3"
19. Filtr siatkowy gwintowany 1"
20. Filtr siatkowy gwintowany 1 1/4"

21. Zawór zwrotny gwintowany 1"
22. Zawór zwrotny gwintowany 1 1/4"
23. Zawór zwrotny gwintowany 2 1/2"
24. Zawór zwrotny gwintowany 3"
25. Zawór bezpieczeństwa 2115 3/4"
26. Naczynie przeponowe poj. 33dm<sup>3</sup>
27. Odpowietrznik półautomatyczny
- TM. Termomanometr z króćcem 1/2", średnica tarczy  $\varnothing$  80, zakres 0-6 bar
- M. Manometr z króćcem 1/2", średnica tarczy  $\varnothing$  80, zakres 0-6 bar

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	ŚRÓDA XXI Sp. z o. o. DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
OBIEKT JOB	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚREDZKIM		
LOKALIZACJA LOCATION	UL.SPORTOWA, 63-000 ŚRÓDA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA BRANCH	SANITARNA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. RYSZARD KAŻMIERCZAK NR UPRAWNIEN 7131/168/P/2002	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ WOŹNIAK NR UPRAWNIEN WKPi0126/POOS/14	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	SCHEMAT INSTALACJI CWU	SKALA SCALE	-
DATA DATE	05.2016	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PW/S/18	NUMER STRONY PAGE NUMBER	