

Uwaga:
1. Zasilanie i odpływy od góry szafy.
2. Przewody odpływowe wyprowadzać przez listwy zaciskowe o przekroju o 1 stopień większym od przekroju żył przewodów.
3. W szafie rozdzielnicy przewidzieć 20% rezerwy miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę (w tym również listwy zaciskowe).

OPIS ODPŁYWU	ZASILANIE Z RGNN	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA (klasa B+C)	KONTROLA NAPIĘCIA	OŚWIETLENIE AWARYJNE	GNIAZDA WTYKOWE POM. 214	SZAFA RACK IT	CENTRALA SSWIN	SZAFA RACK CCTV	KLIMATYZATOR	REZERWA	REZERWA
Pi	8,2	-	-	-	2,0	2,0	0,2	2,0	2,0	-	-
kz	0,3	-	-	-	0,15	0,15	-	-	-	-	-
Pz	2,5	-	-	-	0,30	0,30	-	-	-	-	-
kj	0,8										
Pz	2,0										

JEDNOSTKA PROJ. / DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRODA WLKP.		
INWESTOR / INVESTOR	ŚRODA XXI Sp. z o. o. DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRODA WLKP.		
OBIEKT / JOB	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚREDZKIM		
LOKALIZACJA / LOCATION	UL.SPORTOWA, 63-000 ŚRODA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
FAZA PROJEKTU / PROJECT STATUS	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA / BRANCH	ELEKTRYKA		
PROJEKTANT / DESIGNER	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI NR UPRAWNIEŃ WKP/0193/POOE/13	PODPIS / SIGNATURE	
ASYSTENT PROJ. / DESIGNER'S ASSISTANT			
SPRAWDZAJĄCY / CHECKER	MRG INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI NR UPRAWNIEŃ WKP/0187/POOE/11	PODPIS / SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU / CONTENT	SCHEMAT TABLICY TS	SKALA / SCALE	-
DATA / DATE	04.2020	REWIZJA / REVISION	0
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER	PW/E/23	NUMER STRONY / PAGE NUMBER	–