
proponowane miejsce przeprowadzenia przyłącza do węzła cieplnego
przyłącze wg odrębnego opracowania
otworowanie wykonać po uzyskaniu zgody zarządcy budynku
przejście PE-stal 0,5m przed budynkiem
kurtyna gazowa 600x600/250 z reduktorem, gazomierzem G-4 i zaworem głównym DN32
Kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem 990 l, o mocy 45kW z czopuchem Ø315/275
kurnik gazowy DN32
Przewód went. Ø160
Kolano kotła spalinowe Ø160
Kratka went. Ø160
wpust ciepły jednofunkcyjny o mocy: qo.p= 70dW hwl =1.0kW/h230V
przejście p.poż.
Czerpnia powietrza zewnętrznego użytkowej, V= 540 cm/s, z poprzedzeniem płaszczyzn wodnym
Elektryczna kurtyna powietrzna L=150cm
Klimatyzator ścienny wyk.2/3,5zew.770 gr.198mm np. FTXS70K firmy DAIKIN Qch-2,5kW, Pel-0,34kW/230V wyposażyć w pompkę skroplin
0.22
Qchm=2,10kW
Elektryczna kurtyna powietrzna L=200cm
Elektryczna kurtyna powietrzna L=150cm
przestrzeń nieużytkowa o wysokości od 125 do 229 cm
przestrzeń nieużytkowa o wysokości od 125 do 229 cm
otwory nawiewne zamknięte dzwonem stalowym płaszczyznom, bez progresji tempiczne, malowanym na kolor ściany.
Nawiew 1000x200, 1000x200, 1000x200,