

OPIS OBWODU	ZASILANIE Z RGNN	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA (klasa B+C)	KONTROLA NAPIĘCIA	OŚWIETLENIE AWARYJNE	OŚWIETLENIE POM. 029, 030	OŚWIETLENIE POM. 028	OŚWIETLENIE POM. 022, 024, 025, 026, 027	OŚWIETLENIE POM. 020, 021, 022	OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE POM. 031, 032	OŚWIETLENIE POM. 033	OŚWIETLENIE POM. 013	STEROWANIE	OŚWIETLENIE POM. 019	OŚWIETLENIE POM. 013, 038	STEROWANIE	OŚWIETLENIE POM. 037, 038	OŚWIETLENIE POM. 036, 013	STEROWANIE	OŚWIETLENIE POM. 014	REZERWA	REZERWA	GNIAZDA WTYKOWE POM. 028	GNIAZDA WTYKOWE POM. 029, 030	GNIAZDA WTYKOWE POM. 026, 027, 013	GNIAZDA WTYKOWE POM. 022, 024	GNIAZDA WTYKOWE POM. 020, 022	GNIAZDA WTYKOWE POM. 031, 032, 033	GNIAZDA WTYKOWE POM. 030, 036	GNIAZDA WTYKOWE POM. 037, 038	GNIAZDA WTYKOWE POM. 014, 12, 13	CENTRALA WENTYLACYJNA NW8	KURTYNA POWIETRZNA 1	CENTRALA WENTYLACYJNA NW11	CENTRALA WENTYLACYJNA NW9	CENTRALA WENTYLACYJNA NW13	KURTYNA POWIETRZNA 2
Pi	22,25	-	-	-	0,4	0,4	0,45	0,2	0,25	0,45	0,55	-	0,45	0,35	-	0,3	0,4	-	0,45	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
kz	0,3	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	-	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-
Pz	6,85	-	-	-	0,35	0,35	0,4	0,2	0,25	0,4	0,5	-	0,4	0,3	-	0,3	0,35	-	0,4	-	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-
kj	0,8																																			
Pz	5,5																																			

LOKALIZACJA LOCATION	UL.SPORTOWA, 63-000 ŚRODA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA BRANCH	ELEKTRYKA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI NR UPRAWNIEŃ WKP/0180/POOE/13	PODPIS SIGNATURE	
ASYSTENT PROJ. DESIGNER'S ASSISTANT			
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MRG INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI NR UPRAWNIEŃ WKP/0187/POOE/11	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	SCHEMAT TABLICY TP0.1	SKALA SCALE	-
DATA DATE	04.2020	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PW/E/17	NUMER STRONY PAGE NUMBER	–