



Warianty alarmowania

1. Uruchomienie systemu poprzez czujkę dymu

Po wykryciu dymu i przekazaniu do centralni następuje:

- otwarcie okna w klatce schodowej
- otwarcie drzwi napowietrzających
- zwolnienie elektrozaczepu drzwi Dz2, D6*

2. Uruchomienie systemu poprzez ręczny przycisk oddymiania

Działanie systemu wg pkt. 1

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA		
OBIEKT JOB	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚREDZKIM		
LOKALIZACJA LOCATION	UL.SPORTOWA, 63-000 ŚRODA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA BRANCH	ELEKTRYKA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFAŃSKI NR UPRAWNIEN WKP/0193/POOE/13	PODPIS SIGNATURE	
ASYSTENT PROJ. DESIGNER'S ASSISTANT			
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. MICHAŁ SZAFAŃSKI NR UPRAWNIEN WKP/0187/POOE/11	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ	SKALA SCALE	
DATA DATE	04.2020	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PW/E/24	NUMER STRONY PAGE NUMBER	—