



UWAGA:
1. W związku z możliwością zapowietrzania się instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
3. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
4. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
5. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń.
6. Odstępstwo: uzgodnić z nadzorem autorskim.
7. Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
8. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganej dla tych elementów.

LEGENDA:

- zasilanie C.O.
- - - powrót C.O.
- pion instalacji C.O.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	FUNKCJA	POMIĘRZONIA na poziomie +1.00 [m ²]
0.1.	KIATKA SCHODOWA	25.35
0.2.	SZCIB WINDY	2.89
0.3.	KOMUNIKACJA II	22.52
0.4.	POKÓJ TRENERÓW	22.14
0.5.	KASA I	6.05
0.6.	SZATNIA DAMSKA	25.62
0.7.	UMYWALNA DAMSKA	19.23
0.8.	WC PRZY SZATNI DAMSKIEJ	3.90
0.9.	SZATNIA MĘSKA	19.30
0.10.	UMYWALNA MĘSKA	15.35
0.11.	WC PRZY SZATNI MĘSKIEJ	6.22
0.12.	ŁAZIENKA TRENERÓW	4.84
0.13.	KOMUNIKACJA II	78.99
0.14.	SZATNIA DZIELNY GOSPODARZY	45.87
0.15.	UMYWALNA GŁÓWNA BIOLOGICZNA	36.37
0.16.	PRZESTRZEŃ	6.85
0.17.	WC DZIELNY GOSPODARZY	6.88
0.18.	SAUNA	8.38
0.19.	SZATNIA DZIELNY GOSCI	51.67
0.20.	UMYWALNA DZIELNY GOSCI	16.67
0.21.	WC DZIELNY GOSCI	6.88
0.22.	WC PRACOWNIKÓW	3.89
0.23.	POKÓJ DELEGATA MECZOWEGO	10.47
0.24.	WC DELEGATA MECZOWEGO	2.41
0.25.	SZATNIA SEDZIOWKA	13.09
0.26.	PRZEBIERALNA SEDZIOWKA	3.09
0.27.	ŁAZIENKA SEDZIOWKA	4.99
0.28.	POMIESZCZENIE SERCJA KOLARSKIEJ	47.72
0.29.	MAGAZYN PODRĘCZNY	23.14
0.30.	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	7.08
0.31.	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	7.83
0.32.	KASA II	5.85
0.33.	SALA ROZGRZEWKOWA	61.17
0.34.	KOLONNA	22.48
0.35.	PRZEPOMPOWNIA	16.79
0.36.	POCZĘKALNA	8.06
0.37.	POM. PIERWSZEJ POM. I KONTR. ANTY.	13.92
0.38.	ŁAZIENKA PRZEBIERALNA	7.15
0.39.	POMIESZCZENIE OCHRONY	13.64
		702.85

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	ŚRÓDA XXI Sp. z o.o. DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
OBIEKT JOB	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚRĘDKIM		
LOKALIZACJA LOCATION	UL. SPORTOWA, 63-000 ŚRÓDA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
GAŁĄZ BRANCH	SANITARNA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. RYSZARD KĄDMERCAK NR UPRAWNIEN WKP0126/PO05/14	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ WOŹNIAK NR UPRAWNIEN WKP0126/PO05/14	PODPIS SIGNATURE	
TRESC RYSUNKU CONTENT	RZUT KONDYGNACJI 0 INSTALACJA ROZPROWADZAJĄCA INSTALACJE C.O.	SKALA SCALE	1:100
DATA DATE	05.2016	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PWS/07	NUMER STRONY PAGE NUMBER	