



Zwód na dachu wykonany z drutu FeZn 8mm

Połączenie krzyżowe/trójkątne

Przewód odprowadzający prowadzony w rurze PVC 50/5mm

LEGIŚCISTA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDA WLKP.
INWESTOR	GINIA ŚRÓDA WIELKOPOLSKA DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRÓDA WLKP.
LOKALIZACJA	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚREDZKIM
LOKALIZACJA	UL. SPORTOWA, 63-000 ŚRÓDA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYKA
PROJEKTANT ARCH. DESIGNER	MGR INŻ. PAWEŁ SZYRAŃSKI NR UPRAWNIEN WKP0190PODE13
ASISTENT PROJ. DESIGNER'S ASSISTANT	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. MICHAŁ SZYRAŃSKI NR UPRAWNIEN WKP0190PODE11
TEMAT RYSUNKU CONTENT	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU
DATA	04.2020
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PW/E/08