



Opis pomieszczenia

symbol pomieszczenia obliczeniowa temp. wewnętrzna

wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu

Opis ogrzewania podłogowego

pow. efektywna symbol pomieszczenia

średnica odstęp układania

 długość pętli

LINIA BOCZNA BOSKA

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY WYKONĆ O SZCZELNOŚCI I IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ O ODPWIEDNIEJ KLASIE

- UWAGA:
- 1.W związku z możliwością zapowietrzania sie instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
 - 2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
 - 3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
 - 4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - 5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - 6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
 - 7.Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
 - 8.Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganej dla tych elementów.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	FUNKCJA	POMIĘDZYBOKI (m ²)
0.1.	KIATKA SCHODOWA	25.35
0.2.	SZCZEBNIA	2.89
0.3.	KOMUNIKACJA II	22.52
0.4.	POKÓJ TRENERÓW	22.14
0.5.	KASA I	6.05
0.6.	SZATNIA DAMSKA	25.62
0.7.	UMYWALNIA DAMSKA	19.23
0.8.	WC PRZY SZATNI DAMSKIEJ	3.90
0.9.	SZATNIA MĘSKA	19.30
0.10.	UMYWALNIA MĘSKA	15.35
0.11.	WC PRZY SZATNI MĘSKIEJ	6.22
0.12.	ŁAZIENKA TRENERÓW	4.84
0.13.	KOMUNIKACJA II	78.99
0.14.	SZATNIA DZIELNY GOSPODARZY	45.87
0.15.	UMYWALNIA GÓRNOGA BIOCENNA	36.37
0.16.	PRZESTRZEŃ	6.35
0.17.	WC DZIELNY GOSPODARZY	6.88
0.18.	SALNA	8.38
0.19.	SZATNIA DZIELNY GOSPODARZY	51.67
0.20.	UMYWALNIA DZIELNY GOSPODARZY	16.67
0.21.	WC DZIELNY GOSPODARZY	6.88
0.22.	WC PRACOWNIKÓW	3.80
0.23.	POKÓJ DELEGATA MECZOWEGO	10.47
0.24.	WC DELEGATA MECZOWEGO	2.41
0.25.	SZATNIA SEDZOWSKA	13.09
0.26.	PRZEBIERALNA SEDZOWSKA	3.09
0.27.	ŁAZIENKA SEDZOWSKA	4.99
0.28.	POMIESZCZENIE SERWISU KOLARSKIEJ	47.72
0.29.	MAGAZYN PODRĘCZNY	23.14
0.30.	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	7.08
0.31.	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	7.83
0.32.	KASA II	5.85
0.33.	SALA ROZGRZEWKOWA	61.17
0.34.	KUCHNIA	22.48
0.35.	PRZEPALNIA	16.79
0.36.	POCZESZALNIA	8.06
0.37.	POM. PIERWSZEJ POM. I KONTR. ANTY.	13.92
0.38.	ŁAZIENKA PRZEBIERALNA	7.15
0.39.	POMIESZCZENIE OCHRONY	13.64
		702.85

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRÓDA WLKP.	
INWESTOR	ŚRÓDA XXI Sp. z o.o. DĄSZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRÓDA WLKP.	
OBIEKT JOB	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚRÓDZIM	
LOKALIZACJA LOCATION	UL. SPORTOWA, 63-000 ŚRÓDA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3	
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
BRANŻA BRANCH	SANITARNIA	
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. RYSZARD KAJMERCZAK NR UPRAWNIEN 131/169/P/2002	PODPIS SIGNATURE
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ WOŹNIAK NR UPRAWNIEN WK010126/P05/14	PODPIS SIGNATURE
TRESC RYSUNKU CONTENT	RZUT KONDYGNACJI 0 INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	SKALA SCALE 1:100
DATA DATE	05.2016	REWIZJA REVISION 0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PWS/04	NUMER STRONY PAGE NUMBER