



008 +24 °C  
Φwym: 612 W

—wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu

pow. efektywna — 005

8,00 m<sup>2</sup> T 100

średnica 20x2.0 95,9

— symbol pomieszczenia  
— odstęp układania

**Table 1**

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI  
POŻAROWYMI NALEŻY WYKONĆ O SZCZELONOŚCI I  
IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

8. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	FUNKCJA	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]
1.1.	KŁATKA SCHODOWIA	26,04
1.2.	SZYB WINDY	2,99
1.3.	POM. KONFERENCJI PRASOWYCH	43,02
1.4.	KOMUNIKACJA I	12,92
1.5.	PUNKT GASTRONOMICZNY	88,86
1.6.	KOMUNIKACJA II	21,66
1.7.	WC MĘSKI PRZEDSIÖDOK	7,81
1.8.	WC MĘSKI KABINY USTĘPOWE	2,21
1.9.	WC NIEMOŻNIOSPRAWNI	4,39
1.10.	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,84
1.11.	WC DAMSKI PRZEDSIÖDOK	10,93
1.12.	WC DAMSKI KABINY USTĘPOWE	15,20
		258,67

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	ŚRÓDA XXI Sp. z o.o. DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
OBIEKT JOB	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚREDZKIM		
LOKALIZACJA LOCATION	UL.SPORTOWA, 63-000 ŚRÓDA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA BRANCH	SANITARNIA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. RYSZARD KĄZMIERCZAK NR UPRAWNIEN 7131/169/P2002	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ WÓJNIAK NR UPRAWNIEN WK/PB12/POOS/14	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	RZUT KONDYGNACJI 1 INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO		SKALA SCALE
DATA DATE	05.2016	REWIZJA REVISION	1:100 0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PW/S/05	NUMER STRONY PAGE NUMBER	