



- UWAGA:
- W związku z możliwością zapowietrzania się instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
  - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
  - Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
  - Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
  - Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
  - Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
  - Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
  - Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganej dla tych elementów.

## LEGENDA:

- zasilanie C.O.
- powrót C.O.
- pion instalacji C.O.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	FUNKCJA	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]
1.1.	KLATKA SCHODOWA	26,04
1.2.	SZYB WINDY	2,99
1.3.	POM. KONFERENCYJNO-PRACOWYCH	43,02
1.4.	KOMUNIKACJA I	12,82
1.5.	PUNKT GASTRONOMICZNY	89,86
1.6.	KOMUNIKACJA II	21,66
1.7.	WC MĘSKI PRZEDSIÓNEK	7,61
1.8.	WC MĘSKI KABINY USTĘPOWE	23,21
1.9.	WC NEPEŁOSPRAWNI	4,39
1.10.	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,84
1.11.	WC DAMSKI PRZEDSIÓNEK	10,93
1.12.	WC DAMSKI KABINY USTĘPOWE	15,20
		259,87

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	ŚRÓDA XXI Sp. z o.o. DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
OBIEKT JOB	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚRĘDKIM		
LOKALIZACJA LOCATION	UL. SPORTOWA, 63-000 ŚRÓDA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
GRANICA BRANCH	SANITARNA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. RYSZARD KĄDMERCAK NR UPRAWNIEN 7131/169/P2002	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ WOŹNIAK NR UPRAWNIEN WKP0126/PO0514	PODPIS SIGNATURE	
TRESC RYSUNKU CONTENT	RZUT KONDYGNACJI 1 INSTALACJA ROZPROWADZAJĄCA INSTALACJE C.O.	SKALA SCALE	1:100
DATA DATE	05.2016	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PWS/08	NUMER STRONY PAGE NUMBER	