OZNACZENIE	DW1				DW2		DW3		DW4		DW5	DW6	DW7
													
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU	DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, PRZYLGOWE				DRZWI TECHNICZNE, METALOWE, WZMACNIANE		DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, PRZYLGOWE		DRZWI TECHNICZNE, METALOWE(EI30)		DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, PRZYLGOWE- dwuskrzydłowe	DRZWI TECHNICZNE, METALOWE (EI30)	DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, PRZYLGOWE
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	Hmn=0,3m	Hmn=0,0m	Hmn=3,49m	Hmn=6,89m	Hmn=0,3m	Hmn=0,00m	Hmn=0,3m	Hmn=3,49m	Hmn=0,3m	Hmn=3,49m	Hmn=0,3m	Hmn=0,0m	Hmn=3,49m
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO (SZER.x WYS.)	98x206cm	98x206cm	98x206cm	98x206cm	99x206cm	99x206cm	102x206cm	102x206cm	100x207cm	100x207cm	160x206cm	160x207cm	88x206cm
MIN. WYMIARY ŚWIATŁA PRZEJŚCIA (SZER.x WYS./ SZER)	90x201cm	90x201cm	90x201cm	90x201cm	90x201cm	90x201cm	94x201cm	94x201cm	94x203cm	94x203cm	90CM PRZEZ SKRZYDŁO CZYNNE/140CM PRZEZ OBA SKRZYDŁA	94x203cm	80x201cm
WYMIARY STOLARKI (SZER.x WYS.)	108.9x210.8cm	108.9x210.8cm	108.9x210.8cm	108.9x210.8cm	99.4x206.1cm	99.4x206.1cm	112.6x210.8cm	112.6x210.8cm	103x208.2cm	103x208.2cm	170.6x210.8cm	103x208.2cm	98.6x210.8cm
KONDYGNACJA WYSTĄPIENIA	1	1	2	3	1	1	1	2	1	2	1	1	2, 3
ILOŚĆ SZTUK	13	2	2	11	5	1	7	3	2	1	1	2	2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	EI30	EI30	-	EI30	-
ILOŚĆ- KIERUNEK OTWIERANIA	3-P/	1-P/ 1-L	1-P/ 1-L	6-P/ 5-L	5-L	1-L	2 -P/ 5-L	1-P/ 2-L	1-P/ 1-L	1-P	1SZT- SKRZYDŁO CZYNNE LEWE	2-L	1-P, 1-L
ILOŚĆ- WEDŁUG TYPU OŚCIEŻNICY	10-o12/ 3-o25	1-o12/ 1-o25	1-o12/ 1-o25	11-o12			7-o12	3-o12			1-o12		2-o12
WYPOSAŻENIE													

-DW1, DW3, DW5, DW7- drzwi płytowe, płaskie, przylgowe
pokrycie okleina HPL w kolorze określonym na rzutach
poszycie płyta HDF
wypełnienie płyta wiórowa otworowa
odpowiadające 3 klasie właściwości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
tj. w lekkich, średnich i ciężkich warunkach eksploatacji
rama z klejonki drewnianej
wyposażenie: klamka, zamek(jeśli nie wyszczególniono inaczej)
zawiasy wzmocnione trójelementowe
ościeżnica MDF regulowana i dwa typy- ilość wykazana w zestawieniu
o12 na szerokość muru 15cm
o25 na szerokość muru 28cm

-DW1- zamek, komplet klamek
drzwi do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych wyposażone w kratkę wentylacyjną
wyjścia z pomieszczeń higieniczno- sanitarnych prowadzących
na drogę komunikacji wyposażyć w samozamykacz

-DW2- drzwi techniczne metalowe, 3 klasa wytrzymałości wg, PN-EN 1192:2001
wzmacniane przez panel górny, panel dolny ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm
wyposażone w podchwyt prosty (komplet na jedną stronę)
wzmocnione zawiasy trójelementowe, klamka, zamek
samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy
ościeżnica metalowa kątowa o szerokości profilu 105mm, wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2mm
-DW6- drzwi techniczne metalowe
dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej
ościeżnica kątowa o szerokości profilu 105mm , wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2mm
zamek ze stali nierdzewnej, klamka
konstrukcja wodoodporna

-DW10, DW11, DW12- system drzwi aluminiowych, profilowych
drzwi profilowe, aluminiowe, bez przegrody termicznej, przymykowe
głębokość konstrukcyjna - 45mm
malowane obustronnie proszkowo na kolor określonym na rzutach budynku
uszczelnienia gumowe na całym obwodzie
samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy na skrzydle czynnym
otwieranie na zewnątrz

-DW4, DW6 (EI30)- drzwi stalowe przeciwpożarowe
w 2 klasie wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001
zawiasy stalowe swoznowe w tym 1 sprężynowy
zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
kolek antywyważeniowy
komplet klamek
ościeżnica metalowa kątowa o szerokości profilu 84mm wykonana z blachy stalowej,
dwustronie ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5mm
pokrycie farbą proszkową poliestrową
poszycie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8mm
wypełnienie z wełny mineralnej ogniodpornej

DW5- pełne
DW4- z przeszkleniem-szyba ogniodporna przezroczysta gr. 15-17mm

DW9- drzwi drewniane, wewnętrzne do budynków użyteczności publicznej, pełne
w 3 klasie wytrzymałości wg, PN- EN 1192:2001
pokrycie z okleiny HPL
poszycie z płyty HDF
rama z drewna litejonego egzotycznego wypełnionego składem ogniodpornym
wyposażone w uszczelkę pęczniejącą, klamka, zamek
Rw 32dB
ościeżnica metalowa kątowa

DW5, DW10, DW12- podział nieymetryczny- przy zapewnieniu szerokości przejścia
przez skrzydło czynne nie mniej niż 90 cm, przy rozwarciu skrzydła do kąta 90

OZNACZENIE	DW8		DW9		DW10	DW11	DW12	DW13	
									
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU	DRZWI TECHNICZNE, METALOWE(ODPORNE NA WILGOĆ)		DRZWI DREWNIANE (EI30)		DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE	DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE	DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE	DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE (EI30)	
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	Hmn=0,3m		Hmn=6,89m		Hmn=3,49m	Hmn=3,49m	Hmn=6,89m	Hmn=3,49m	Hmn=6,89m
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO (SZER.x WYS.)	104x205.5cm		99x206cm		160x210cm	160x210cm	160x230cm	115x210cm	115x210cm
MIN. WYMIARY ŚWIATŁA PRZEJŚCIA (SZER.x WYS./ SZER)	98x201cm		93x203.7cm		90CM PRZEZ SKRZYDŁO CZYNNE/120CM PRZEZ OBA SKRZYDŁA	90CM PRZEZ SKRZYDŁO CZYNNE/120CM PRZEZ OBA SKRZYDŁA	90CM PRZEZ SKRZYDŁO CZYNNE/120CM PRZEZ OBA SKRZYDŁA	90CM	90CM
WYMIARY STOLARKI (SZER.x WYS.)	105.4x206.1cm		102x208.2cm		157x208.5cm	157x208.5cm	158x228.5cm	112.5x207.5cm	112.5x207.5cm
KONDYGNACJA WYSTĄPIENIA	1		3		2	2	3	2	3
ILOŚĆ SZTUK	1		2		1	1	1	1	1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-		EI30		-	-	-	EI30	EI30
ILOŚĆ- KIERUNEK OTWIERANIA	1P		1-P/ 1-L		1SZT- SKRZYDŁO CZYNNE LEWE	1SZT- SKRZYDŁO CZYNNE PRAWE	1SZT- SKRZYDŁO CZYNNE PRAWE	1-P	1-P
WYPOSAŻENIE					OKUCIA ANTYPANICZNE DWUSTRONNIE, 1 ZAMEK	OKUCIA ANTYPANICZNE DWUSTRONNIE, 1 ZAMEK	POCHWYT PROSTY DŁUGOŚCI 100CM, 1 ZAMEK	POCHWYT PROSTY DŁUGOŚCI 100CM, 1 ZAMEK	

REWIZJA W ZAKRESIE RYSUNKU

ZP 1 LIKWIDACJA POMIESZCZENIA 0.35, PRZEPOMPOWNIA, USUNIĘCIE WPUSTÓW I SPADKÓW W POSADZCE, USUNIĘCIE WYMOGU WYDZIELENIA PPOŻ POMIESZCZENIA, ZMIANA DRZWI Z DW6 NA DW1
USUNIĘTO DRZWI DW6 (1 SZT.)
DODANO DRZWI DW1 (LEWE W ŚCIANIE 25 CM)

ZP 4 USUNIĘCIE DRZWI DW1 I ZAMUROWANIE OTWORU POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI 0.1, I.0.13.
USUNIĘTO DRZWI DW1 (PRAWE W ŚCIANIE 12 CM)

ZS 1 DODANIE FRAGMENTU ŚCIANKI DZIAŁOWEJ I DRZWI DW7- ZMNIEJSZENIE POWIERZCHNI POMIESZCZENIA 2.15. SPIKERKA
DODANO DRZWI DW7 (LEWE W ŚCIANIE 12 CM)

KONCEPCJA PROJ. / DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.
INWESTOR / INVESTOR	GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRODA WLKP.
OBIEKT / JOB	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚREDZKIM
LOKALIZACJA / LOCATION	UL.SPORTOWA, 63-000 ŚRODA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3
FAZA PROJEKTU / PROJECT STATUS	PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA / BRANCH	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ARCH. / DESIGNED	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEŃ MAZ/POK/UpB/20211 — PODPIS / SIGNATURE
ASYSTENT PROJ. / DESIGNER'S ASSISTANT	— PODPIS / SIGNATURE
SPRAWDZAJĄCY / CHECKER	MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI NR UPRAWNIEŃ WP-ZMA-OKK/UpB/13/2009 — PODPIS / SIGNATURE
TREŚĆ RYSUNKU / CONTENT	ZESTAWIENIE STOLARKI II DRZWI WEWNĘTRZNE — SKALA / SCALE 1:50
DATA / DATE	04.2020 — REWIZJA / REVISION 0
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER	PBW/A/19 ZASTĘPUJE RYS. PBW/A/19 — NUMER STRONY / PAGE NUMBER II/46