



GMINA CZARNY BÓR

ul. Główna 18

58-379 Czarny Bór

tel.: 74 84 50 139

fax: 74 84 50 006

www.bip.czarny-bor.pl

sekretariat@czarny-bor.pl

zamowienia-publiczne@czarny-bor.pl

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak postępowania: GKR.272.2.2023.OK

Dotyczy postępowania pn.:

Przebudowa (modernizacja) infrastruktury drogowej w gminie Czarny Bór przy ul. Skalników oraz Główniej

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych* wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie Wykonawcy (Nr 1): Proszę o potwierdzenie zgodności numeracji stron w opisie technicznym projektu wykonawczego. Projekt- Część Drogowa/ Instalacje Sanitarne kończy się na stronie 13. Część II Projektowana Zieleń zaczyna się od strony 22. Czy to jest jedynie błąd w numeracji, czy brakuje części projektu?

Odpowiedź Zamawiającego (Nr 1): Zamawiający wyjaśnia, że projekt - Część Drogowa/ Instalacje Sanitarne składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa kończy się na nr 13 po której załączone są rysunki (7 rysunków). Rysunki należy liczyć jako kolejne strony projektu.

Pytanie Wykonawcy (Nr 2): Detal rabaty R4- brak informacji na temat podświetlenia LED (ilości, rodzaju, sposobu podłączenia zasilania). Czy zamawiający dalej przewiduje podświetlenie, czy zrezygnował z tego rozwiązania?

Odpowiedź Zamawiającego (Nr 2): Detal rabaty R4 (*plik detal rabaty R4*) wg załączonego rysunku z naniesioną iluminacją LED wraz z potrzebnymi informacjami na ten temat.

- iluminacja świetlna – podświetlenie taśmami zewnętrznymi LED;
- długość taśmy LED +/- 7,50m;
- mocowanie taśm u podnóża betonowych brył – siedzisk (w nawierzchni);
- profil aluminiowy zewnętrzny wodoodporny Ip67.

Pytanie Wykonawcy (Nr 3): Informuję, że w dokumentacji nie ma opracowanego projektu balustrad ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź Zamawiającego (Nr 3): Zamawiający informuje, że udostępnił projekt balustrad na stronie prowadzonego postępowania (*plik balustrada*).

Pytanie Wykonawcy (Nr 4): Proszę o wyrażenie zgody na zamianę Dębu błotnego Green dwaf np. na wiśnię ozdobną umbraculifera. Ten rodzaj dębu musi być sprowadzony z zagranicy co generuje koszty.

Odpowiedź Zamawiającego (Nr 4): Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jak wyżej.

Działając zgodnie z art. art. 286 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, Zamawiający dokonuje zmiany treść SWZ w niżej wskazanym zakresie:

1. Zmienia się treść strony tytułowej SWZ i nadaje następujące brzmienie:

Termin składania ofert: do dnia 14.03.2023 r. do godz. 13⁰⁰

Otwarcie ofert: dnia 14.03.2023 r. o godz. 13⁰⁵



GMINA CZARNY BÓR

ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór
tel.: 74 84 50 139
fax: 74 84 50 006

www.bip.czarny-bor.pl
sekretariat@czarny-bor.pl
zamowienia-publiczne@czarny-bor.pl

2. Zmienia się treść Części 3.1.1) SWZ i nadaje następujące brzmienie:

*Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/n/czarny_bor w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **14 marca 2023 r., do godz. 13:00.***

3. Zmienia się treść Części 3.5.1) SWZ i nadaje następujące brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 12 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.