

Grp.I.271.5.2024

Tworóg, dnia 26.04.2024

NIP 525-25-05-977 REGON 276258374
GMINA TWORÓG
z siedzibą w Tworogu
przy ul. Zamkowej 16
42-690 TWORÓG

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA O PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH DO POSTĘPOWANIA PN:

„Przebudowa zespołu sanitarnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach przy ul. Szkolnej 2”


Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do postępowania. Zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z późn.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1.

1. Zamawiający wymaga montażu ustępów typu "kompakt" czy misek ustępowych na stelażu podtynkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż system podtynkowy z uwagi na niski poziom parapetu okna nie jest możliwy, dlatego pozostają ustępy typu kompakt. Dla zachowania jednolitości zastosowano również takie w sanitariacie dla nauczycieli.

Z up. Wójta Gminy Tworóg
mgr inż. Beata Kwiecinska

Kierownik Referatu
Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych