



Nie zgodności wynikające z ekspertyzy pierwotnej usankcjonowane w Postanowieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r.

Niezgodności
z pkt. 6.1.8 oraz 6.2.4 i 6.2.5,
z pkt. 6.1.9 oraz 6.3.6,
z pkt. 6.1.10 oraz 6.3.7,
z pkt. 6.1.11 oraz 6.3.8,
z pkt. 6.1.12 oraz 6.3.9,
z pkt. 6.1.13 oraz 6.3.10,
z pkt. 6.1.14 oraz 6.3.11,
z pkt. 6.1.15 oraz 6.3.12,
z pkt. 6.1.16 oraz 6.2.6.

Zapewniono oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych w postaci lamp ściennych wyposażonych w indywidualne źródła zasilania, wskaźniki działania oraz w piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne. Projektuje się modernizację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w zakresie piktogramów mające na celu dostosowanie tego oświetlenia do aktualnych wymogów normowych. Projekt wykonawczy modernizacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego będzie wykonany w odrębnym opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W ramach rozwiązań zastępczych budynek został częściowo wyposażony w system SSP podłączony do monitoringu pożarowego PSP. Projekt powykonawczy systemu SSP i ewentualna modernizacja zostanie wykonana w odrębnym opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Jako rozwiązania zastępcze w pierwotnej ekspertyzie oraz Postanowieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r. przewidziano:**
- 1) Wyposażenie całego budynku w system sygnalizacji pożarowej połączony ze stanowiskiem kierowania PSP w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Środzie Wlkp.
 - 2) Wykonanie połączenia sygnalizatora akustycznego informującego o przekroczeniu stężenia 10 % dolnej granicy wybuchowości z układem automatycznego odcięcia dopływu gazu do kotłowni z jednoczesnym uruchomieniem sygnalizacji akustycznej, informującej osoby odpowiadającej za kotłownię o zaistniałej awarii.
 - 3) Wyposażenie budynku w zwiększoną ilość gaśnic o 50 % w stosunku do normatywu.
 - 4) Podział pierwszego i drugiego piętra przedmiotowego budynku na dwie strefy pożarowe.
 - 5) Zamknięcie wyjścia na poddasze drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30.
 - 6) Wykonania pozostałych zaleceń, o których mowa w „Ekspertyzie technicznej...” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.
- Rozwiązania zastępcze wynikające z niniejszego aneksu:**
- 7) Zmiana rozwiązania zastępczego nr 4 z pierwotnej ekspertyzy w zakresie ilości stref pożarowych na zaproponowane w niniejszym aneksie.
 - 8) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych i zasad postępowania w przypadku pożaru.

Powierzchnia użytkowa			
Lp	Nr pomieszczenia	Najemca	Powierzchnia (m2)
1	201	SP	22,89
2	202	SP	23,69
3	203	SP	24,15
4	204	SP	20,99
5	205	SP	24,49
6	206-208	UG	58,36
7	209	UG	25,59
8	210	UG	17,85
9	211	UG	29,58
10	212	UG	23,99
11	213	UG	20,23
12	214	UG	21,98
13	215	UG	32,21
14	216	UG	15,17
15	217	UG	15,31
16	218	UG	18,19
17	219	UG	15,83
18	220	UG	18,45
19	221	SP	12,78
20	222	SP	11,4
21	223	UG	19,05
22	224	UG	15,62
23	225	SP	28,14
24	226	SP	17,59
25	227	SP	18,08
26	228	WSP	23,25
27	228A	WSP	94,91
28	228B	WSP	17,81
29	229	SP	14,82
30	230	SP	61,9
31	231	SP	19,45
32	232	SP	2,17
33	233	SP	14
34	234	SP	9,11
35	235	SP	7,38
36	236	WSP	19,59
37	240	WSP	7,03
38	241	WSP	18,36
Razem			861,41

- LEGENDA:**
- GP-6 - GAŚNICA PROSZK. GP-6 (Z PROSZKIEM ABC)
- HP 25 - HYDRANT WEWN. 25 Z WĘZEM PÓLSZTYNNYM

RZUT PIĘTRA I

Objekt:	BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 5 W ŚRODZIE WLKP. UZNANY PRZÉZ KOMENDĘ POWIATOWĄ PSP ZA ZAGRAŻAJĄCY ŻYCIU		
Temat:	ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ w zakresie ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).		
Opracowali:			
Nazwa rys.:	RZUT PIĘTRA I	Skala: 1:100	Nr rys.: 4