



- Jako rozwiązania zastępcze w pierwotnej ekspertyzie oraz Postanowieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r. przewidziano:**
- 1) Wyposażenie całego budynku w system sygnalizacji pożarowej połączony ze stanowiskiem kierowania PSP w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Środzie Wlkp.
 - 2) Wykonanie połączenia sygnalizatora akustycznego informującego o przekroczeniu stężenia 10 % dolnej granicy wybuchowości z układem automatycznego odcięcia dopływu gazu do kotłowni z jednoczesnym uruchomieniem sygnalizacji akustycznej, informującej osoby odpowiadające za kotłownię o zaistniałej awarii.
 - 3) Wyposażenie budynku w zwiększoną ilość gaśnic o 50 % w stosunku do normatywu.
 - 4) Podział pierwszego i drugiego piętra przedmiotowego budynku na dwie strefy pożarowe.
 - 5) Zamknięcie wyjścia na poddasze drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30.
 - 6) Wykonania pozostałych zaleceń, o których mowa w „Ekspertyzie technicznej...” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.
- Rozwiązania zastępcze wynikające z niniejszego aneksu:**
- 7) Zmiana rozwiązania zastępczego nr 4 z pierwotnej ekspertyzy w zakresie ilości stref pożarowych na zaproponowane w niniejszym aneksie.
 - 8) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych i zasad postępowania w przypadku pożaru.

Obiekt:	BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 5 W ŚRODZIE WLKP. UZNANY PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ PSP ZA ZAGRAŻAJĄCY ŻYCIU		
Temat:	ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ w zakresie ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).		
Opracowali:			
Nazwa rys.:	PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1:500	Nr rys.: 1