



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Bytom, dnia 14.07.2023 r.

DZP – 21/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Części nr 1

Czy obmurowanie bloczkiem szpalet wewnętrznych do ramy okiennej w wymienianych oknach może być jednakowa dla wszystkich wymienianych okien, gdyż szpalety mają różne głębokości i z naszej strony proponowalibyśmy głębokość bloczka w ~ 20 cm, co ujednoliciłoby wszystkie oprawy okien a grubość bloczka ok. 10 cm - w zależności od pozostałej grubości ramy okiennej — czy takie rozwiązanie jest akceptowalne oraz, czy bloczek do obmurowania musi być „gazobeton”, czy dopuszczalne jest „komórkowy”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obmurowanie szpalet wewnętrznych okien do głębokości około 20 cm. Zamawiający dopuszcza do obmurowania szpalet wewnętrznych bloczek z betonu komórkowego.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie