

Przemyśl, 06.07.2022 r.

ZP.271.11.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania **WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W PRZEMYSŁU NA ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED.**

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie

Wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązanie równoważne do: OPRAWY PARKOWE TYP 1 – ZAMIENNIK ISTNIEJĄCYCH OPARW PARKOWYCH TYP OS41 i OP-40" oprawę z daszkiem zabezpieczonym farbą proszkową w odpowiednim kolorze. Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu opraw za pomocą malowania proszkowego zostało uwzględnione w wymaganiach dotyczących OPRAWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO oraz OPRAWY PARKOWE TYP 3 – ZAMIENNIK ISTNIEJĄCYCH OPRAW PARKOWYCH TYP OSP MONTOWANYCH NA SŁUPACH STALOWYCH.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych opraw parkowych TYP 1 poprzez anodowanie, kierując się długim okresem eksploatacji anodowanych powłok, ich wysoką estetyką, odpornością na promieniowanie UV oraz ze względu na zastosowanie takiego samego typu powłoki zabezpieczającej dla wymienianych słupów parkowych stylowych na terenie rynku w mieście.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych