


RZUT PRZYZIEMIA



- A1

30W

A1

OPRAWA LED P 840 (2550 lm; 30.8 W)
- D1

17W

D1

OPRAWA LED P 840 (1800 lm; 18.0 W)
- D2

21W

D2

OPRAWA LED P 840 (2450 lm; 22.0 W)

- AW1

2W

AW1

OPRAWA AWARYJNA LED N 2W 250lm
- EW2

17W

EW2

OPRAWA KIERUNKOWA piktogram jednostronny
- Z1

24.0 W

Z1

OPRAWA LED 840 IP65 (2600 lm; 24.0 W)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Warstwa wykończeniowa posadzki
01	Przedsionek	16,01 m ²	gres antypoślizgowy
02	WC męskie	3,45 m ²	gres antypoślizgowy
03	Sala główna	110,98 m ²	gres antypoślizgowy
04	WC dla personelu	3,45 m ²	gres antypoślizgowy
05	Zaplecze sali	15,07 m ²	gres antypoślizgowy
06	Przedsionek	1,65 m ²	gres antypoślizgowy
07	Zmywalnia naczyń	3,23 m ²	gres antypoślizgowy
08	Pom. porządkowe	4,37 m ²	gres antypoślizgowy
09	WC damskie + dla niepełnosprawnych	4,83 m ²	gres antypoślizgowy
10	Pom. techniczne	6,46 m ²	gres antypoślizgowy

Łączna powierzchnia 169,50 m2

- ŁĄCZNIKI: 1-BIEGUNOWY, SZEREGOWY, SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM, PRZYCISKOWY Z PODŚWIETLENIEM – IP20
- ŁĄCZNIKI: 1-BIEGUNOWY, SZEREGOWY, SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM, PRZYCISKOWY – IP44
- GNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE IP44
- PODWÓJNE GNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE IP21
- PODWÓJNE GNIAZDO WTYCZKOWE TRZYFAZOWE IP44
- PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE BEZPOŚREDNIO DO URZĄDZENIA
- PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE BEZPOŚREDNIO DO URZĄDZENIA
- GŁÓWNY WYŁACZNIK PRĄDU

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88–230 Piotrków Kuj.

Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska		
Lokalizacja:	Obręb Makowiska	Działka nr:	100
Temat:	RZUT PRZYZIEMIA – Instalacja elektryczna		
Projektant:	mgr inż. Ireneusz Jeńć upr. nr GPB.I.7342–9/97		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Jeńć upr. nr WKP/0385/PO0E/13		Podpis:
Nr rys. E1	Skala: 1:100	Data:	październik 2021 r.