

Przystajń, dnia 02.06.2022 r.

RI-KR.271.2.2022

Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy moduł internetowy stanowi standardowe wyposażenie kotła?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści kotły pelletowe o budowie wymiennika płomieniówkowo półkowej również w układzie spalin mieszanym, pionowo – poziomym, w których czyszczenie odbywa się z przodu i z góry. Proponowana konstrukcja wymiennika nie wpływa na zmniejszenie efektywności urządzenia. Czyszczenie w kotle odbywa się w prosty sposób i nie jest uciążliwe. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż oferowane kotły cechują się bardzo wysoką sprawnością, ilość wytworzonych zanieczyszczeń jest niewielka a czyszczenie odbywa się rzadziej. Biorąc pod uwagę wytyczne prawa budowlanego dotyczące minimalnej wysokości kotłowni (norma PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe”), która w istniejących budynkach może wynosić 1,9 m, czyszczenie kotła od góry nie stanowi problemu dla użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie pod warunkiem spełnienia efektu energetyczno-ekologicznego.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza zapalarkę metalową – cechującą się znacznie dłuższą żywotnością.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Wnosimy o dopuszczenie kotłów o mocy 15 i 20 kW i pojemności zasobnika na pellet 180dm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Z uwagi na różne wymiary pomieszczeń kotłowni wnosimy o wykreślenie wymiarów kotłów, bądź dopuszczenie do zamówienia kotłów nieznacznie szerszych (szerokość kotła do 70 cm, głębokości do 100cm) i wysokość do 1440mm. Pragniemy nadmienić iż standardowy wymiar otworu drzwiowego mierzony w świetle ma szerokość 80 cm. A więc bez problemu proponowane kotły zmieszczą się przy montażu/wnoszeniu kotłów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotłów o rozmiarach innych niż określone w SWZ.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle, lub za pomocą dodatkowego modułu internetowego umożliwiającego funkcję odczytu online danych zapisanych na serwerze zamiast karty SD? Zapisane na serwerze dane będą identyczne jak na karcie SD – z tym że dane na serwerze będą znacznie bezpieczniejsze a ryzyko uszkodzeń znacznie mniejsze niż w przypadku karty SD

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuszcza kotły w których rura ma długość 1300mm i rura giętka min 950 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza kotły bez wodnej podłogi? W dokumentacji zamówienia Zamawiający wymaga aby kocioł posiadał wodną podłogę komory paleniskowej, czym jest to uwarunkowane. Powyższe ograniczenie nie ma żadnego uzasadnienia co do sprawności czy efektywności urządzenia. Wnosimy aby na wzór innych podmiotów realizujących podobne zamówienia – Zamawiający zrezygnował z powyższego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia efektu energetyczno-ekologicznego..

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści kotły o sprawności powyżej 90%

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści kotły o rekomendowanym ciśnieniu próbnym minimum 3 bar

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Czy koniecznym jest magazyn paliwa z dodatkowym sterowaniem oraz obsługą dodatkowych zabezpieczeń w formie strażaków do podajnika kotła? Czy nie wystarczające będzie pojemność zasobnika kotła w każdym z kotła 1000 l, która dozować będzie ilość paliwa dla każdego kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza sondę Lambda, która współpracuje ze sterowaniem w ogólnym odniesieniu do kontroli ilości powietrza – pomaga wysterować odpowiednią ilość powietrza potrzebnego do optymalnego procesu spalania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści przyłącze odprowadzenia spalin max. i 300 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że warunki techniczne w miejscu montażu umożliwią stosowanie takiego rozwiązania.

Pytanie 15

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga kotłów które spalają tylko pellet.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 16

Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza kocioł bez automatycznego czyszczenia wymiennika kotła i automatycznego systemu odpopielania? Nadmieniamy iż mimo zastosowania kotła z automatycznym czyszczeniem – producenci wymagają wykonywania regularnego czyszczenia kotła przez użytkownika. Żaden z producentów nie zwalnia z obowiązku regularnego i właściwego czyszczenia kotła. Dzięki regularnemu i właściwemu czyszczeniu przez użytkownika utrzymamy należytą moc i sprawności kotła w przeciwnym razie kocioł może ulec szybkiemu zużyciu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zgodnie z art. 271 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że z powodu złożonych pytań do postępowania oraz w celu zapoznania się oferentów z wyjaśnieniami do SWZ, a także uwzględniając czas niezbędny na przygotowanie ofert, zmianie ulega termin składania ofert na 08.06.2022 r. godz. 12:00, termin otwarcia ofert na 08.06.2022 r. godz. 12:05 oraz termin związania ofertą na 07.07.2022 r.

W związku z powyższym zmianie w tym zakresie ulegają zapisy SWZ:

- Rozdział II ust. 11. Pkt 2) (termin obowiązywania wadium)
- Rozdział III ust. 1. pkt1) i pkt 5) (termin składania i otwarcia ofert)
- Rozdział III ust 2. (termin związania ofertą)

**/-/ Henryk Mach
Wójt Gminy Przystajń**