

**Uwaga**

1. W razie odkrycia istniejącego kabla nN YAKXS 4x120mm² relacji GLWW996/1/3 – SR-GLW155881 odcinek linii kablowej należy zabezpieczyć rurą osłonową 110mm koloru niebieskiego.
2. W razie odkrycia istniejącego kabla nN YAKY 4x35mm² relacji słup GLW335288 – złącze kablowe ZK-GLW133834 odcinek linii kablowej należy zabezpieczyć rurą osłonową 110mm koloru niebieskiego

		ul. Cieszyńska 226 44-337 Jastrzębie-Zdrój tel. 663 381 970, 603 240 620 e-mail: biuro@ml-design.pl www.ml-design.pl	
Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JUTRZENKI W ZEBRZYDOWICACH			
Adres obiektu budowlanego: ulica Jutrzenki w Zebrzydowicach			
Nazwa rysunku	SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY KABLA ZIEMNEGO N.N.		
Inwestor	Gmina Zebrzydowice ul. Ks. Janusz 6 ; 43-410 Zebrzydowice		
Projektant branża drogowa	mgr inż. Andrzej Bernat uprawnienia nr 250/90K3 w spec. inst. elektryczne	Podpis	
Sprawdzający branża drogowa	mgr inż. Jakub Bernat uprawnienia nr SLK/0198/PBE/22 w spec. inst. elektryczne	Podpis	
branża elektryczna	etap projektu Budowlany	data opracowania 02.2024rok	skala rysunku —
			numer rysunku E-05
<small>Opracowanie chronione prawem Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)</small>			