

Świdnica, dnia 31.05.2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działce nr 953/1 i 325 obręb Wilkanowo”

Ogłoszenie o przetargu nr 2021/BZP 00055811/01z dnia 17.05.2021

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn.zm), Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ:

Pytanie nr 1.

Proszę o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego ilości powierzchni i grubości utwardzenia terenu tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5. W przedmiarze robót występuje pozycja nr 24 - nawierzchnia z tłuczniem kamiennego o grubości 10cm z odzysku w ilości 186,80m² oraz pozycja nr 25 warstwa górna gr. 7 cm o tej samej powierzchni, natomiast w SWZ pkt.3 ppkt 3.3 grubość warstwy utwardzenia tłuczniem wynosi 20cm na szerokości 3,5m i długości 600m, co daje 2100,00m²

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ pkt. 3 ppkt. 3.4 w cenie oferty należy przewidzieć utwardzenie tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy 20 cm na szerokości 3,5m i długości 600m.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Świdnica

Bogdan Mucha