

DKW.2232.101.2024.AS

Czarne, dn. 13.08.2024 r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (wariant I - bez negocjacji) na:  
**„Przebudowa pawilonu penitencjarnego L w Zakładzie Karnym w Czarnem”**

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ Z DNIA 12.08.2024 r.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605) poniżej udostępniam wraz z odpowiedziami zapytania złożone do wyjaśnienia treści SWZ:

#### Pytanie nr 1:

Czy wskazane przejścia kontrolowane na projekcie mają być objęte w pełni systemem KD tj. kontrolery + czytniki?

#### Odpowiedź nr 1:

Wskazane przejścia kontrolowane na projekcie mają być objęte w pełni systemem KD tj. kontrolery + czytniki.

#### Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę kamer na polach spacerowych + ciągach komunikacyjnych na kamery kopułkowe? (bezpieczniejsze rozwiązanie jeśli chodzi o pola spacerowe)

#### Odpowiedź nr 2:

Kamery na polach spacerowych wymagane są tubowe a w ciągach komunikacyjnych mogą być kamery kopułkowe.

#### Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza w celach mieszkalnych kamery narożne które obejmują swoim kątem całą celę mieszkalną? (tego typu kamery stosowane są obecnie w większości oddziałów typu N)

#### Odpowiedź nr 3:

W celach mieszkalnych powinny być kamery narożne z oświetlaczem podczerwieni 940nm.

#### Pytanie nr 4:

Instalacja interkomowa zgodnie z projektem ma być wszędzie tj. cele mieszkalne + wybrane przejścia?

**Odpowiedź nr 4:**

Instalacja interkomowa zgodnie z projektem ma być wszędzie tj. cele mieszkalne + wybrane przejścia.

**Pytanie nr 5:**

Czy w dyżurkach ma być możliwość podglądu z kamer CCTV z oddziału + sterowanie SKD?

**Odpowiedź nr 5:**

W dyżurkach ma być możliwość podglądu z kamer CCTV z oddziału, sterowanie SKD z dyżurki nie jest wymagane.

Dyrektor

Zakładu Karnego w Czarnem