



Witkowo, dnia 03.06.2024 r.

ITz.271.15.2024

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego

Pyt. 1

Zwracam się o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem, który nie zawiera pozycji wymiany rurociągów instalacji hydrantowej, takich jak demontaż istniejących rurociągów i podejść, a dokumentacją projektową, która zawiera opis wskazujący na wymianę rurociągów i podejść instalacji hydrantowej. Czy należy wymienić instalację hydrantową wraz z rurami ?

Odp.

Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany pionów instalacji hydrantowej, natomiast przewidziana jest przebudowa instalacji pod montaż zaworu pierwszeństwa oraz wymianę szafek hydrantowych.

Pyt. 2

Zwracam się o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przepisami prawa budowlanego a dokumentacją projektową. Czy do kosztów należy doliczyć pomiar wydajności instalacji i hydrantów ? Brak nakładów w załączonym kosztorysie

Odp.

Do kosztów przebudowy instalacji należy doliczyć pomiar wydajności instalacji i hydrantów.