



## Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. 32/ 271 64 41, 32/ 275 52 00, fax 32/ 271 71 58 www.wodociagi.zabrze.pl  
email: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

Oznaczenie sprawy P2/2023

Zabrze, dnia 13.03.2023 roku

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie Regulaminu przetargowego Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji sp. z o.o., Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela odpowiedzi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn.:

*„Budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy elektrycznej 400 kW +/- 5% na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście”.*

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców

#### Pytanie 1.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o akceptację przez Zamawiającego wzoru gwarancji należytego wykonania umowy. W załączeniu przekładam wzór gwarancji należytego wykonania umowy do dalszego zatwierdzenia lub wniesienia uwag.

#### Odpowiedź 1.

Zamawiający wniósł uwagi do przedstawionego wzoru gwarancji należytego wykonania umowy i zaakceptuje wzór gwarancji zgodny z załączonym wzorem.

#### Pytanie 2.

Zamawiający w PFU wymaga :

*„Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania systemów, maszyn, urządzeń, przyrządów pomiarowych, kabli systemem identyfikacji (KKS) zaraz po zamontowaniu. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zniszczeniem w wyniku dalszych prac, dopuszcza się oznakowanie tymczasowe.”*

Prosimy o informacje czy Zamawiający dysponuje książką kodów KKS dla obiektu ?

Ponadto Wykonawca wskazuje iż w trakcie wizji lokalnej , instalacja Zamawiającego nie posiadała oznakowania wg standardów KKS.

W związku z powyższym prosimy o informacje czy konieczne jest wykonanie oznakowania wg kodów KKS nowej instalacji kogeneracji?

Koszt opracowania dokumentacji wg kodów KKS oraz następnie oznakowanie instalacji kogeneracji będzie istotnym kosztem dla Zamawiającego w procesie projektowania i wykonawstwie.

#### Odpowiedź 2.

Zamawiający rezygnuje z wymogu oznakowania nowej instalacji systemem identyfikacji KKS. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z oznakowania systemów, maszyn, urządzeń, przyrządów pomiarowych, tras kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.