

Czernikowo, dnia 16.02.2024 r.

IWP.271.1.2.1.5.2024

**Dotyczy:**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Czernikowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00097153/01.**

**Wyjaśnienia treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**1. Pytanie**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu oraz czy udostępni mapy geodezyjne z zaznaczoną infrastrukturą podziemną terenów objętych inwestycją?

**Wyjaśnienie nr 1:**

Zamawiający nie posiada map geodezyjnych. Infrastruktura podziemna zlokalizowana na terenach objętych inwestycją zaznaczona jest na ortofotomapach dołączonych do dokumentacji technicznej.

**2. Pytanie**

Prosimy o doprecyzowanie z ilu paneli i o jakiej mocy ma się składać instalacja na Oczyszczalni Ścieków w Czernikowie. W Projekcie Budowlanym Instalacji Fotowoltaicznej w części Opis Zagospodarowania Terenu wskazane są 102 moduły, a w części elektrycznej 112 modułów?

**Wyjaśnienie nr 2:**

Łączna moc zamontowanych na Oczyszczalni Ścieków w Czernikowie modułów fotowoltaicznych nie może być mniejsza niż 44,80 kWp.

Oferując moduły o większej mocy niż 400W należy zmniejszyć ich ilość aby dostosować się do zakładanej mocy projektowanej instalacji z uwzględnieniem tolerancji +0,4 kWp.

**3. Pytanie**

Jaki system montażowy jest przewidziany dla instalacji w Szkole Podstawowej w Czernikowie?

**Wyjaśnienie nr 3:**

Instalacja fotowoltaiczna powinna być zamontowana z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej montowanej za pomocą dedykowanych rozwiązań systemowych do dachu budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie.

#### **4. Pytanie**

Czy dla instalacji na budynku Urzędu Gminy w Czernikowie Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji ułożenia paneli na dachu?

#### **Wyjaśnienie nr 4:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji ułożenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Gminy Czernikowo.

#### **5. Pytanie**

Czy Zamawiający zapewnia sprawne łącze internetowe w miejscu montażu wszystkich falowników, na wszystkich lokalizacjach?

#### **Wyjaśnienie nr 5:**

Wykonawca musi zapewnić wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w moduły komunikacyjne oraz w niezbędne urządzenia, zapewniające możliwość monitorowania poprzez aplikację parametrów pracy instalacji na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym, wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie systemowe.

#### **6. Pytanie**

Czy Zamawiający wymaga aplikacji w języku polskim do podglądu instalacji?

#### **Wyjaśnienie nr 6:**

Tak.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Przemysław Pujer  
*Przewodniczący Komisji Przetargowej*