


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY



## LEGENDA:

1. WPUST DESZCZOWY ŻELIWNY D400 WG PN-EN 124
2. PODSTAWA BETONOWA POD WPUST Ø920x150 Z OTWOREM 340x480
3. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY Ø1120xØ680x150
4. PRZEJŚCIE SZCZELNE DN200
5. BETON C8/10
6. PODBUDOWA - ODTWORZYĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO
7. NAWIERACHNIA - ODTWORZYĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO


	Wp 1	Wp 2	Wp 3	Wp 4	Wp 5
Rz. A	205,37	205,20	206,08	206,04	206,08
Rz. B	204,00	203,80	204,88	204,92	204,96
Rz. C	203,00	202,80	203,88	203,92	203,96
L	7,00 m	5,50 m	6,00 m	6,00 m	5,50 m
Rz. wylotu	203,75	203,69	204,76	204,80	204,85
I%	2%	2%	2%	2%	2%

## UWAGI:

POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE IZOLOWAĆ 2xizoplastem R+B

Uwaga!

1. Rzędne posadowienia rur zweryfikować podczas wykonywania robót
2. W miejscach krzyżowań, kolizji oraz w pobliżu istniejącej infrastruktury prace ziemne wykonywać ręcznie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Paweł Broszkiewicz AP project		NIP 772 234 82 07			
		97-500 Radomsko		REGON 369611746			
		ul. Marii Dąbrowskiej 104B		kom. +48-509-570-987			
		ADRES BUDOWY					
		TEMAT		ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z TERENU PRZYŁĘGŁEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W BOGUMIŁOWICACH			
		NAZWA RYSUNKU		SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
		SZCZEGÓŁ - DESZCZOWY WPUST ULICZNY DN 500		1 : 20	10. 2019 R.	6	
		PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI		PODPIS	
		mgr inż. Robert Kosela		Upr. nr 9/01/WŁ			
		SPRAWDZAJĄCY		NR UPRAWNIENI		PODPIS	
		mgr inż. Tomasz Sobolewski		Upr. nr LOD/0725/POOS/07			
ASYSTENT		NR UPRAWNIENI		PODPIS			
mgr inż. Paweł Broszkiewicz							