



Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00042602/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji - na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

#### **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 zawierająca**

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)
- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

#### **I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

##### **Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)**

W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 11.05.2021 r. odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przekazanie schematu rozdzielniczy zasilającej przepompownie.

##### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający udostępnia rysunek E-5.

**Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9\_21 SWZ Tom II - DP - E-5 Schemat szafki przepompowni.pdf**

##### **Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)**

Dot. poz. 5 przedmiaru drogowego ul. Sidły oraz poz. 5, 7a przedmiaru drogowego ul. Komara – Wykonawca uważa, iż źle została przyjęta jednostka w w/w pozycjach. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy użyć jednostki w [m<sup>2</sup>].

##### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający udostępnia przedmiar robót branży drogowej ZMIENIONY 2 w zakresie ul. Sidły – poz. 5 oraz ul. Komara – pozycje 5 i 7a.



Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9\_21 SWZ Tom II - DP - Przedmiar branży drogowej ZMIENIONY2.pdf

**Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)**

Wykonawca prosi o sprostowanie wymagań dla podłoża w korycie drogi ulic Komara, Sidły, Herberta, ponieważ zapisy w opisie technicznym nie są spójne. W punkcie nr 3 mamy podane minimalne wymagania wtórnego modułu odkształcenia  $E_2 \geq 10 \text{MPa}$  i  $l_0 \leq 3,5$ , natomiast w punkcie 6.4  $E_2 \geq 25 \text{MPa}$ . Dla jakich parametrów w zaprojektowanej konstrukcji przyjęto wskazane wzmocnienie podłoża?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający udostępnia erratę do projektu wykonawczego branży drogowej.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9\_21 SWZ Tom II - DP - Errata do PW branży drogowej.pdf

**Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o potwierdzenie, że występująca w projekcie kostka kamienna 9x11cm "rzędowa" ma być to kostka surowo - łupana

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że występująca w projekcie kostka kamienna 9x11cm "rzędowa" to kostka surowo – łupana.

**Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)**

Dot. § 6 ust. 8 umowy - Umowa zawiera puste miejsce na dane 3 kierowników budowy (nie kierowników robót) oraz ich uprawnień, przy czym pierwszy z nich ma być "koordynatorem czynności kierowników budowy na budowie". Wnosimy o zmianę zapisów w umowie i dostosowanie ich zgodnie z wymogami z rozdziału 7 SWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający w rozdziale 7 pkt 7.2.1. IDW wskazał wymagania dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy. Zgodnie z tym rozdziałem IDW, „Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby do wykonania niżej określonych czynności, posiadające określone poniżej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

**czynności w zakresie kierowania budową:**

a) kwalifikacje zawodowe - brak wymagań;

b) uprawnienia – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (...)."

Zatem w § 6 ust. 8 umowy zawieranej z wyłonionym Wykonawcą zostaną wpisane osoby posiadające uprawnienia, zgodnie z wymaganiami IDW, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, w tym kierownik odpowiedzialny za koordynowanie prac tych osób.

**Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)**

Zwracamy się o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje informacja jedynie o kanalizacji deszczowej, a w projekcie - budowa kanalizacji wodociągowej i sanitarnej.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że ww. zakres nie jest objęty zamówieniem.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Gmina Miejska Pruszcz Gdański

ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdański

### **Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o podanie wymiarów kolejnych warstw zbiornika retencyjnego z podaniem rodzaju materiału warstwy . Rys nr 12 ( schemat zbiornika retencyjnego ) nie odzwierciedla warstw ujętych w w pozycjach przedmiaru.

#### **Wyjaśnienie:**

Projektant wyjaśnia, że warstwy przyjęte w dokumentacji są tożsame z warstwami przyjętymi w przedmiarze robót.

### **Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)**

Elementem zbiornika retencyjnego jest warstwa kamienia o granulacji 25-40mm. W sprzedaży dostępne są frakcje 16-32mm oraz 32-63. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie którejś z tych frakcji zamiast 25-40mm ?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

## **II. Zmiana treści SWZ**

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie:

- udostępnienia rysunku E-5 - schematu szafki przepompowni,
- udostępnienia erraty do PW branży drogowej,
- udostępnienia przedmiaru branży drogowej (zmiana nr 2).

## **III. Załączniki:**

Plik w formacie PDF: 9\_21 SWZ Tom II - DP - E-5 Schemat szafki przepompowni.pdf,

Plik w formacie PDF: 9\_21 SWZ Tom II - DP - Errata do PW branży drogowej.pdf,

Plik w formacie PDF: 9\_21 SWZ Tom II - DP - Przedmiar branży drogowej ZMIENIONY2.pdf

## **IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

([https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_pruszczgdanski](https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski)).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel