

Legenda:

- **Terminal z wezwaniem Lekarza i LCD montaż p/t (puszka typu: EC350CS 160x130x70) lub n/t.**
- **Lampka NODE 4 kolory + buczek montaż p/t (puszka fi60) lub n/t.**
- **Przycisk przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS, h=1.2-1.5m.**
- **Przycisk kasujący/odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m.**
- **Przycisk pociągany BUS, h=2.2m.**
- **Przycisk przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym** manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
- **Przycisk przywoławczo-odwoławczy-lekarskł z gniazdem RJ45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym** manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
- **Zasilacz stabilizowany 24V DC** montaż na szynie DIN Wymiar: 14 jednostek szerokości
- BUS - magistrala korytarzowa: UTP-H kat.5e 24AWG
- RBUS magistrala salowa typu: UTP-H kat.5e 24AWG
- przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x1,5mm2

Piętro +2		
Nr. Pom.	**Nazwa pomieszczenia**	**Powierzchnia [m2]**
2.01	Pokój dzienny pacjentów	38,81
2.02	Kuchnia	18,19
2.03	Korytarz	42,63
2.04	Pokój dzienny pacjentów	21,65
2.05	Magazyn	9,87
2.06	Sala pacjentów	9,88
2.06A	Łazienka dla niepełnosprawnych	9,56
2.07	Łazienka	9,65
2.08	Łazienka	9,48
2.09	Pomieszczenie socjalne	9,95
2.10	Gabinet zabiegowy	20,53
2.11		
2.12	Pokój dzienny pacjentów	21,71
2.13	Klatka schodowa	18,77
2.14	Korytarz	53,86
2.15	Magazyn	4,75
2.16	Sala pacjentów	27,01
2.17	Sala pacjentów	26,83
2.18	Sala pacjentów	26,54
2.19	Sala pacjentów	12,88
2.20	Sala pacjentów	13,07
2.21	Sala pacjentów	12,87
2.22	Sala pacjentów	12,83
2.23	Sala pacjentów	26,84
2.24	Sala pacjentów	26,71
2.25	Łazienka	9,87
2.26	Brudownik	5,16
2.27	Magazyn	8,38
2.28	Pokój pielęgniarki	5,57
2.29	Gabinet lekarski	11,37
2.30	Gabinet lekarski	11,36
2.31	Sekretariat	12,53
2.32	Gabinet lekarski	10,21
2.33	Korytarz	39,38
2.34	Sala do terapii grupowej	25,85
2.35	Gabinet lekarski	12,29
2.36	Gabinet lekarski	12,33
2.37	Gabinet lekarski	6,92
2.38	Magazyn	5,82
2.39	WC	2,52
2.40	WC	2,54
2.41	Pom. Porządkowe	2,59
2.42	Łazienka	9,32
2.43	Szatnia dla personelu	26,47
2.44		
2.45	Sala pacjentów	26,28
2.46	Sala pacjentów	23,36
2.47	Korytarz	43,69
2.48	Gabinet psychologa	10,54
2.49	Sala pacjentów	9,82
2.50	Gabinet rehabilitacyjny	9,88
2.51	Gabinet zabiegowy	9,85
2.52	Pomieszczenie socjalne	10,23
2.53	Łazienka dla niepełnosprawnych	9,4
2.54	Klatka schodowa	23,75
Powierzchnia użytkowa		660,27
Powierzchnia ruchu		222,08
Powierzchnia usługowa		
Powierzchnia netto		882,35
Powierzchnia nieużytkowa		
Powierzchnia całkowita		1105,13

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych
ul. Świętokrzyska 12,
30 - 015 Kraków,
tel/fax (12) 265 19 28
+48 607 616 222
+48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Projektant:	Rafał Góra UPR/MK/MAP/0315/POOE/13
Opracował:	mgr inż. Mateusz Piga
Tytuł:	RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA-ETAP IV

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2023	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	E-04