

OŚWIETLENIE - LEGENDA

- A1 — Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 4500lm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm
- B1 — Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 5700lm DALI IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, regulacja strumienia świetlnego, wymiary 600x600mm h=10mm
- C1 — Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=191mm h=134mm
- C2 — Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 10W 1200lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=95,5mm h=50mm
- D1 — Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 5700lm IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm
- E1 — Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 4500lm IP65 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm
- F1 — Oprawa nastropowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbłyśnik aluminiowy korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=192mm h=140mm
- J1 — Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 36W 3400lm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm
- J2 — Oprawa nastropowa ze źródłami LED 36W 3400lm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm
- K1 — Oprawa naścienna ze źródłami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opałowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: l=150mm b=150mm h=150mm
- PC1 — Oprawa montowana w ścianie ze źródłem LED 4,5W, 511lm, IP65, 3000K, rozsyl asymetryczny, oświetlenie nocne, korpus z blachy stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu biały, montaż 0,3m nad podłogą, wymiary: l=105mm b=75mm h=48,65mm
- M1 — Oprawa nastropowa ze źródłami LED 500W 6400 lm, IP65, Ra>80, 4000K obudowa i klosz z poliwęglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82
- F — Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 4500lm IP40 Ra>80, 4000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 300x1200mm h=10mm
- EW1 — Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm
- EW2 — Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=72mm h=224mm
- EW3 — Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, źródła LED 3W, 370lm optyka C , autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biały, wymiary: średnica 100mm, h=37mm
- EW4 — Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm
- EW5 — Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biały, wymiary; l=226mm b=42mm h=125mm

Piętro +2

Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
2.01	Pokój dzienny pacjentów	38,81
2.02	Kuchnia	18,19
2.03	Korytarz	42,63
2.04	Pokój dzienny pacjentów	21,65
2.05	Magazyn	9,87
2.06	Sala pacjentów	9,88
2.06A	Łazienka dla niepełnosprawnych	9,56
2.07	Łazienka	9,65
2.08	Łazienka	9,48
2.09	Pomieszczenie socjalne	9,95
2.10	Gabinet zabiegowy	20,53
2.11		
2.12	Pokój dzienny pacjentów	21,71
2.13	Klatka schodowa	18,77
2.14	Korytarz	53,86
2.15	Magazyn	4,75
2.16	Sala pacjentów	27,01
2.17	Sala pacjentów	26,83
2.18	Sala pacjentów	26,54
2.19	Sala pacjentów	12,88
2.20	Sala pacjentów	13,07
2.21	Sala pacjentów	12,87
2.22	Sala pacjentów	12,83
2.23	Sala pacjentów	26,84
2.24	Sala pacjentów	26,71
2.25	Łazienka	9,87
2.26	Brudownik	5,36
2.27	Magazyn	8,38
2.28	Pokój pielęgniarki	5,57
2.29	Gabinet lekarski	11,37
2.30	Gabinet lekarski	11,36
2.31	Sekretariat	12,53
2.32	Gabinet lekarski	10,21
2.33	Korytarz	39,38
2.34	Sala do terapii grupowej	25,85
2.35	Gabinet lekarski	12,29
2.36	Gabinet lekarski	12,33
2.37	Gabinet lekarski	6,92
2.38	Magazyn	5,82
2.39	WC	2,52
2.40	WC	2,54
2.41	Pom. Porządkowe	2,59
2.42	Łazienka	9,32
2.43	Szatnia dla personelu	26,47
2.44		
2.45	Sala pacjentów	26,28
2.46	Sala pacjentów	23,36
2.47	Korytarz	43,69
2.48	Gabinet psychologa	10,54
2.49	Sala pacjentów	9,82
2.50	Gabinet rehabilitacyjny	9,88
2.51	Gabinet zabiegowy	9,85
2.52	Pomieszczenie socjalne	10,23
2.53	Łazienka dla niepełnosprawnych	9,4
2.54	Klatka schodowa	23,75
Powierzchnia użytkowa		660,27
Powierzchnia ruchu		222,08
Powierzchnia usługowa		
Powierzchnia netto		882,35
Powierzchnia nieużytkowa		
Powierzchnia całkowita		1105,13

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych
ul. Świętokrzyska 12,
30 - 015 Kraków,
tel/fax (12) 265 19 28
+48 607 616 222
+48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Projektant:	Rafał Góra UPR. MAŁ/0315/POOE/13
Opracował:	mgr inż. Mateusz Piga
Tytuł:	RZUT II PIĘTRA - OŚWIETLENIE- ETAP IV

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2023	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	E-02