LEGENDA

G – gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP20

sG – gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP44

kG – gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP20, zamykane na kluczyk

K – gniazdko komputerowe, DATA, pojedyncze IP20

KLW – klimatyzator jednostka wewnętrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

KLZ – klimatyzator jednostka zewnętrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

D – winda, , pozostawić zapas przewodu ok 3m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

WYP – zasilanie wyparzarki, zapas przewodu ok 1,5m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

PD2 – zasilanie szafy RACK

W – zasilanie wentylatora z obwodów oświetleniowych

KD – zasilanie urządzeń kontroli dostępu pozostawić zapas przewodu ok 1,5m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

SP – zasilanie zasilaczy systemu przywoławczego, zapas przewodu ok 1,5m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

CSP – zasilanie central sygnalizacji pożaru

ZSP – zasilanie zasilaczy systemu sygnalizacji pożaru

DSO – zasilanie szafy DSO

KE – zasilanie kuchenki elektrycznej, zapas przewodu ok 1,5m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

ZM – zasilanie zmywarki, zapas przewodu ok 1,5m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

KLZ – zasilanie drzwi, zapas przewodu ok 1,5m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

Wp.poż. – wyłącznik pożarowy

ZS – listn. zestaw zasilający 4xgniazdo 230V

– korytko perforowane metalowe ocynkowane o ściance 1mm, wysokość burty 50mm, np. K300H60 (korytko o szer. 300m wys. 50mm)

GSW – główna szyna wyrównawcza

LSW – lokalna szyna wyrównawcza

2 – gniazdko RJ–45

TV – gniazdko antenowe

PD1 – szafa teletechniczna

– korytko perforowane metalowe ocynkowane o ściance 1mm, wysokość burty 60mm, np. K300H60 (korytko o szer. 300m wys. 60mm)

K – kamera wewnętrzna IP, 4MP Kopułka 2.7–12 mm obiektyw motozoom IR 40M

KZ – kamera zewnętrzna IP, 4MP Bullet 2.7–12.0 mm motorized lens IR 50m IP67 IK10 montaż ok 3,5m nad terenem

K – zapas przewodu UTP kat. 6, ok. 3m, dla podłączenia kamer w przyszłości

VDP1.2 – Monitor ekran dotykowy 7" TFT rozdzielczość 1024x600 montaż natynkowy lub na biurko

VDP1.1 – Moduł wideodomofonu, konfiguracja wg schematu i opisu

CK – czytnik kart

R – zwora

MK – manipulator kodowy

CA – centrala alarmowa

KSB – kontroler systemu bezprzewodowego

SWA – sygnalizator optyczno akustyczny wewnętrzny



Piętro +2		
Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
2.01	Pokój dzienny pacjentów	38,81
2.02	Kuchnia	18,19
2.03	Korytarz	42,63
2.04	Pokój dzienny pacjentów	21,65
2.05	Magazyn	9,87
2.06	Sala pacjentów	9,88
2.06A	Łazienka dla niepełnosprawnych	9,56
2.07	Łazienka	9,65
2.08	Łazienka	9,48
2.09	Pomieszczenie socjalne	9,95
2.10	Gabinet zabiegowy	20,53
2.11		
2.12	Pokój dzienny pacjentów	21,71
2.13	Klatka schodowa	18,77
2.14	Korytarz	53,86
2.15	Magazyn	4,75
2.16	Sala pacjentów	27,01
2.17	Sala pacjentów	26,83
2.18	Sala pacjentów	26,54
2.19	Sala pacjentów	12,88
2.20	Sala pacjentów	13,07
2.21	Sala pacjentów	12,87
2.22	Sala pacjentów	12,83
2.23	Sala pacjentów	26,84
2.24	Sala pacjentów	26,71
2.25	Łazienka	9,87
2.26	Brudownik	5,16
2.27	Magazyn	8,38
2.28	Pokój pielęgniarki	5,57
2.29	Gabinet lekarski	11,37
2.30	Gabinet lekarski	11,36
2.31	Sekretariat	12,53
2.32	Gabinet lekarski	10,21
2.33	Korytarz	39,38
2.34	Sala do terapii grupowej	25,85
2.35	Gabinet lekarski	12,29
2.36	Gabinet lekarski	12,33
2.37	Gabinet lekarski	6,92
2.38	Magazyn	5,82
2.39	WC	2,52
2.40	WC	2,54
2.41	Pom. Porządkowe	2,59
2.42	Łazienka	9,32
2.43	Szatnia dla personelu	26,47
2.44		
2.45	Sala pacjentów	26,28
2.46	Sala pacjentów	23,36
2.47	Korytarz	43,69
2.48	Gabinet psychologa	10,54
2.49	Sala pacjentów	9,82
2.50	Gabinet rehabilitacyjny	9,88
2.51	Gabinet zabiegowy	9,85
2.52	Pomieszczenie socjalne	10,23
2.53	Łazienka dla niepełnosprawnych	9,4
2.54	Klatka schodowa	23,75
Powierzchnia użytkowa		660,27
Powierzchnia ruchu		222,08
Powierzchnia usługowa		
Powierzchnia netto		882,35
Powierzchnia nieużytkowa		
Powierzchnia całkowita		1105,13

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych sp.z o.o.
ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków
tel./fax (12) 265 19 28
+48 607 616 222
+48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowania do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Projektant:	Rafał Góra UPR. NR MAP/0315/POOE/13
Opracował:	mgr inż. Mateusz Piga
Tytuł:	RZUT II PIĘTRA - ELEKTRYKA-ETAP IV

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2023	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	E-01