

Toruń, 25.04.2024 r.

KPIM/221/2024  
DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

### Uzupełnienie odpowiedzi

951. Występują rozbieżności (m.in. w wydatkach) pomiędzy kartami central załączonymi do dokumentacji a wartościami ujętymi w tabeli nr 15.2 Opisu Technicznego. Proszę o wyjaśnienie które wartości są poprawne.

**Odpowiedź:**

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, zgodnie z uwagami na rysunkach wentylacyjnych (nr 4, 14, 15). Jeśli występują rozbieżności w parametrach danego urządzenia między zestawieniem a kartą doborową to należy przyjąć parametr bardziej niekorzystny pod kątem kosztu dla Generalnego Wykonawcy na etapie przetargu.

Na etapie realizacji urządzenia należy zweryfikować pod kątem aktualnych przepisów i ponownie dokonać doborów w oparciu o wybranego producenta. Dobór urządzenia należy zatwierdzić odpowiednią kartą materiałową.

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH  
Małgorzata Sondej-Ostowska