

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

Data: 29.09.2019 roku

Nasz znak : DTE / 1022 / ²³⁹ / 2019

Dotyczy:

określenia warunków technicznych (WTP) podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Nawiązując do złożonego w dniu 05.09.2019 roku wniosku, na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 roku, Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonej w Słubicach przy ulicy Niepodległości, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu – dz. nr ewid. 729/223, obręb 1 m. Słubice, przeznaczonej pod zabudowę wolnostojącą toaletą publiczną.

I. Przyłącze wodociągowe.

1. Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach zapewnia dostawę wody do celów socjalno – bytowych w ilości określonej we wniosku, tj. 120 dm³/d, po spełnieniu kryteriów zawartych w WTP i wybudowaniu przez Inwestora przyłącza wodociągowego.
2. Miejsce włączenia wyznacza się do istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 ułożonej w drodze – ulica Niepodległości, oznaczonej nr ewid. 550/1, obręb 1 m. Słubice.
3. Ciśnienie w sieci wodociągowej i w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie około 4,0 Bar.
4. Do budowy przyłączy wodociągowych zaleca się stosowanie rur PEHD układanych na podsypce piaskowej, odpowiednio oznakowanych taśmą w kolorze niebieskim z wtopioną taśmą metalową oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
5. Wodomierz należy zaprojektować na konsoli, lokalizując go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz działaniem osób trzecich. Na okres budowy wodomierz należy zabudować w studziencie wodomierzowej. Za zestawem wodomierzowym zamontować zawór antyskażeniowy zabezpieczający przed wtórnym skażeniem wody do sieci w oparciu o normę PN-EN 1717 : 2003.

II. Przyłącze kanalizacyjne (przykanalik).

1. Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach zapewnia odbiór wód zużytych (ścieki socjalno – bytowe) w ilości określonej we wniosku, tj. 120 dm³/d, po spełnieniu kryteriów zawartych w WTP i wybudowaniu przez Inwestora przyłącza kanalizacyjnego.
2. Miejsce włączenia wyznacza się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 ułożonej w drodze – ulica Niepodległości, oznaczonej nr ewid. 550/1, obręb 1 m. Słubice z wykorzystaniem studni na sieci o rzędnych: W – 21,87 ; D – 20,32.
3. Do budowy przyłącza zaleca się stosowanie rur PCV o średnicy 160 mm, układanych na podsypce piaskowej.
4. Na przyłączu kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie posesji.
5. Wszelkie zmiany kierunku przepływu wód zużytych (ścieki bytowo – socjalne) należy zaprojektować i wykonać za pomocą studni kanalizacyjnych.
6. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej w budynku winny być odpowietrzane (wentylowane) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

III. Warunki ogólne WTP (Warunki Techniczne Przyłącza)

1. Warunki techniczne wydaje się na okres 2 lat, tj. do dnia 26.09.2021 roku.
2. Na budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wodociągowego należy opracować plan sytuacyjny przyłącza na aktualnej mapie zasadniczej, **który należy uzgodnić z Zakładem Usług Wodno – Ściekowych Spółka z o. o..**
3. Wydane warunki techniczne **nie upoważniają** do realizacji budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wodociągowego bez spełnienia określonych w niniejszych warunkach wymagań.
4. O zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót **należy powiadomić ZUWŚ Sp. z o.o. na 7 dni** przed planowaną datą rozpoczęcia wykopów.
5. Wykonane roboty instalacyjno – montażowe podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela dostawcy wody i odbioru ścieków oraz inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę po wykonaniu prac, a przed zasypaniem wykopów (dokumentacja powykonawcza geodezyjna).
6. W celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wodociągowego Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę zarządcy pasa drogowego, jezdni, chodnika lub pobocza na przeprowadzenie robót ziemnych w formie decyzji.
7. **Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.**
8. ZUWŚ Sp. z o.o. **nie wyraża zgody** na podłączenie i wprowadzenie wód opadowych i z roztopów z terenu działki i powierzchni dachowych do systemu kanalizacji sanitarnej pod rygorem odłączenia przyłącza kanalizacyjnego i wypowiedzenia umowy na odbiór ścieków socjalno – gospodarczych.
9. Dostawa wody i odbiór ścieków nastąpi po podpisaniu umowy z ZUWŚ Sp. z o.o.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kazimierz Góra