



Płock, dnia 20.03.2024 roku

WZP.271.1.30.2024.EK

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania pn. Wykonanie remontu 6 sal lekcyjnych na I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 11 w Płocku.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje pytanie, które wpłynęły w dniu 18.03.2024 r. i dokonuje zmiany .

Pytanie 1:

Czy po demontażu parkietu w salach lekcyjnych przewidziano wyrównanie poziomu posadzi z poziomem posadzki na korytarzu. Z przedmiaru to nie wynika, pozycja wylewka samopoziomująca to podkład pod wykładzinę i nie może być traktowana jako wyrównanie poziomów.

Ad. 1 Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje uzupełnienia do Opisu przedmiotu zamówienia (Dział II) w zakresie określenia poziomów posadzek w przewidzianych do remontu salach lekcyjnych, które po ułożeniu wykładzin powinny być w tym samym poziomie co posadzki na przyległych korytarzach po ułożeniu wylewek samopoziomujących i wykładzin PCV grub. 2 mm w przyszłości na istniejących posadzkach lastrykowych korytarzy.

Aktualnie poziom posadzek z parkietu w salach jest równy z poziomem posadzek lastrykowych na korytarzach.

Przy szacowaniu wartości robót do wykonania należy uwzględnić wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek w salach.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

