



Jabłonowo Pomorskie, 31 stycznia 2024 r.

MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

ul. Główna 28

87-330 Jabłonowo Pomorskie

IPS.271.1.2024

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: **Przebudowa drogi gminnej nr 080131C w miejscowości Górale.**

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 25 cm metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 25 cm metodą mieszania na miejscu

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego przed wykonaniem robót? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji i zakresu robót na odcinku próbnym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego przed wykonaniem robót zasadniczych o powierzchni 500 m² w obrębie 3 km od placu budowy. Wykonanie odcinka próbnego będzie polegało na ułożeniu warstw ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych.



Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl