



Nowy Dwór Mazowiecki, 20.10.2022 r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pod nazwą **Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym Dworze Mazowieckim**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 20022/S 180-510516 dnia 19.09.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawą Pzp), przedstawia poniżej treść otrzymanego pytania, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

Prosimy o informację czy w ramach zadania należy dostarczyć analizator barwy i OWO. Pomiary te nie występują w opisie oraz na schematach branży technologicznej, są jednak wrysowane w projekcie branży elektrycznej na rysunku „04_E_03 Parter — instalacje i urządzenia.pdf” — oznaczenie na rysunku B.OWO.F. Ze względu na cenotwórczy charakter ww. elementów prosimy o pilne zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zadanie **nie** obejmuje dostarczenia analizatora barw i OWO. Na rysunku omyłkowo pozostawiono te elementy.

Pytanie 2.

W dokumentacji projektowej branży elektrycznej występują rozbieżne dane dotyczące przekroju kabli które mają zostać użyte do wykonania linii kablowej na odcinku TRAFO -> SZR oraz na odcinku AGREGAT -> SZR. Zgodnie z dziennikiem kablowym i tabelą obliczeń technicznych znajdujących się w projekcie branży elektrycznej obydwie linie kablowe powinny zostać wykonane 4 kablami YKY 1x240mm². Natomiast zgodnie z rysunkiem E-05 linia kablowa na trasie TRAFO -> SZR ma zostać wykonana 8 kablami YKY 1x240mm², natomiast linia kablowa AGREGAT -> SZR ma zostać wykonana 4 kablami YKY 1x300mm². Prosimy o weryfikację poprawności doboru kabli oraz zabezpieczeń zawartych w tabeli obliczeniami technicznymi oraz informację które informację są prawidłowe i jakimi kablami mają zostać wykonane ww. linie kablowe.

Odpowiedź:

Instalację należy wykonać zgodnie z obliczeniami technicznymi i dziennikiem kablowym znajdującymi się w opisie technicznym branży elektrycznej. W załączeniu przedstawiono poprawiony rysunek E-05.

Prezes Zarządu
Janusz Dąbrowski