

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 03.04.2023 r.

ZP/p/8/2023

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych AK1, AK2 i AK3 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 6

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Drzwi zewnętrzne ppoż. w systemach aluminiowo szklanych nie są wykonywane w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną, ale wg klasyfikacji ppoż. Klasyfikacja nie przewiduje izolacyjności akustycznej konstrukcji drzwi, dlatego dla wszystkich drzwi zewnętrznych proponujemy zastosowanie przeszkleń akustycznych (pakiet szybowy o określonej izolacyjności dźwiękowej) oraz progę stałego w dolnej krawędzi drzwi. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w kierunku izolacyjności akustycznej drzwi zewnętrznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie stawia wymagań akustycznych dla drzwi zewnętrznych.

Pytanie 2

Dla wszystkich drzwi EIS60/EIS30 łączących w sobie parametry izolacyjności akustycznej wraz z dymoszczelnością konieczne jest podjęcie decyzji zgodnej z Krajową Oceną Techniczną. Drzwi ppoż. aluminiowo-szklane izolowane akustycznie muszą być wyposażone w próg stały. Drzwi ppoż. dymoszczelne zgodnie z KOT wyposażone są w automatyczną uszczelkę progową. Ze względu na charakter obiektu w naszej opinii próg stały (dla celów akustycznych) stanowiłby w ciągach komunikacyjnych niepotrzebną barierę, jednocześnie wykluczyłby możliwość montażu uszczelki opadającej. Czy w tej sytuacji Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie polegające na zastosowaniu wypełnienia (szkła) izolowanego akustycznie oraz uszczelki automatycznie opadających gwarantujących parametr dymoszczelności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie stawia wymagań akustycznych dla drzwi wewnętrznych.

Pytanie 3

Dla oznaczenia OKN: Okno stałe EI60 ze względu na zgodność z Krajową Oceną Techniczną powinno być podzielone na 2 równe kwatery, czy Zamawiający wyraża zgodę na taki podział?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wymianę okna OKN na stałe EI60 z podziałek wg. istniejącego demontowanego okna tj. podział na 4 równe kwatery.

Pytanie 4

Dla wszystkich konstrukcji drzwi z kontrolą dostępu: prośba o określenie przez Zamawiającego czy kontrola dostępu powinna być 1-stronna czy 2-stronna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z systemu kontroli dostępu w drzwiach od D1 do D14 oraz od D8 do D22. Drzwi D7 należy wyposażyć w jednostronną kontrolę dostępu. Zamawiający dodatkowo załącza rysunek A/08 rev3.

Pytanie 5

W związku z tym, że zdanie ma zostać zrealizowane w oparciu o wskazania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z dnia 10 grudnia 2021 roku wraz z postanowieniami Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP prosimy o udostępnienie jako załącznik do zamówienia powyższych dokumentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 2 do SWZ OPZ AK1-AK3 (pkt. 5 ppkt. 5) – Zamawiający może udostępnić do wglądu w siedzibie Zamawiającego Ekspertyzę ochrony przeciwpożarowej SP ZOZ MSWiA z listopada 2021 roku, autorstwa Rzecznawcy budowlanego mgr. inż. Kazimierza Miedzińskiego oraz Rzecznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Jacka Podymy. Po wytypowaniu Wykonawcy Zamawiający przekaże kopie może przekazać kopie ekspertyzy na prośbę Wykonawcy.

Pytanie 6

Ściany pomieszczeń przeznaczonych do remontu wykazują nierówności i krzywizny. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga prostowania powierzchni ścian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyrównania tynkarskiego ścian w kat. III wg. normy PN EN 10110:2005, wykonanie dwukrotnego szpachlowania i malowania ścian do uzyskania pełnego pokrycia (kolor do wyboru na etapie realizacji). Ściana zew. Klatki AK3 wymaga szpachlowania posiada naturalną krzywiznę, która nie wymaga prostowania.

Pytanie 7

Według zestawienia stolarki okiennej okna występujące w zestawie 130x180 + 280x180 są do zrealizowania na klatce AK1 i AK2. Na zaktualizowanych rzutach brak oznaczenia, które okna podlegają wymianie. Prosimy o potwierdzenie czy okna PCV podlegają wymianie czy też nie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje wymianę okien EI60 tylko na klatce schodowej AK2 w ilości 2 szt. Pozostałe okna PCV istniejące nie podlegają wymianie na klatkach schodowych. Zamawiający dodatkowo załącza rysunek A/08 rev3.

Pytanie 8

Prosimy o udostępnienie pomiarów wydajności hydrantów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia ostatni protokół z badania wydajności hydrantów z 04.01.2023r.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis