

Zakrzewo, dnia 20.12.2022 r.

Gmina Zakrzewo  
ul. Kująńska 6  
77-424 Zakrzewo

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: *Postępowania prowadzonego pn.: „Budowa oświetlenia przy ścieżce pieszo-  
rowerowej wraz z budową placu rekreacyjnego w Zakrzewie”*  
Nr spr.: IPZ.271.13.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie danych do wyceny poz. nr 20 przedmiaru instalacji elektrycznej: „okablowanie dla kamer monitoringu wizyjnego CCTV” – ile metrów, sztuk rodzaju kabla, przekrój, trasa okablowania.

### Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje dane do wyceny:

Okablowanie dla kamer monitoringu wizyjnego CCTV:

1. Rodzaj: kabel kategorii 5E żel do ziemi,
2. Odległość pomiędzy kamerami/switchami nie może być większa jak 120 m (zalecana odległość do 100m).

### Pytanie 2:

Słupy mają być stalowe – brakuje w projekcie bednarki uziemiającej słupy. Pytanie czy jest wymagana?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że słupy mają być stalowe. W sytuacji, gdy w projekcie brak bednarki uziemiającej słupy – nie jest ona wymagana.

**Pytanie 3:**

Co z istniejącą instalacją oświetleniową?

**Odpowiedź:**

Istniejąca instalacja oświetleniowa pozostaje bez zmian.