

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Gmina: Starogard Gd-M, 221303_1
Obręb: Rokocin, 0004
Działka: 204, 186, 199 i inne
Nr ark. mapy: 6.211.24.05.3.4; 6.211.10.1.2, 1.4
Układ odniesienia: układ wsp. płaskich -2000 strefa 6(18), układ wys. - EVRF2007
ID GG-II.6640.5027.2021

Opracował:
Dnia: 15.12.2021

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji, o których brak jest danych w branżach.
Dla działek objętych zakresem nie prowadzono badania księgi wieczystej pod względem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń . Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG-II.6640.5027.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Starogardzki
Wykonawca prac geodezyjnych	Twój Geodeta Konrad Salamenta
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GG-II.6640.5027.2021_27963 z dnia 21.12.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Marek Śmiłowski Nr upr. 12906



LEGENDA

- Proj. linia kablowa SN-15kV (wł. Energa Operator SA)
- Proj. mufa kablowa SN
- Proj. przepust kablowy - rura osłonowa HDPE
- Proj. osłonięcie istn. sieci SN/nN- rura dwudzielna HDPE
- Istn. linia kablowa do demontażu/ przebieg linii kablowej przed przełożeniem

UWAGI I ZALECENIA:

1. Przy przebudowie sieci SN i nN będących własnością Energa Operator SA należy stosować materiały zgodne z aktualną prekwalifikacją zakładu.
2. Przed przystąpieniem do prac powiadomić zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.
3. Roboty ziemne wykonywać ręcznie.
4. Kable lokalizować metodą przekopów próbnych.
5. Wszystkie kable napotkane podczas prowadzenia robót traktować jako czynne, będące pod napięciem.
6. W miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi sieciami kable zabezpieczać rurami osłonowymi HDPE o przekroju i sztywności obwodowej zgodnymi ze specyfikacją projektową.
7. Roboty kablowe prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004 .
8. Roboty na liniach napowietrznych prowadzić zgodnie z normami PN-E-05100 oraz N SEP-E-003.
9. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Należy stosować następujące (przykładowe) typy muf kablowych:
Mufy SN przelotowe - CHMSV 24kV lub równoważne
Mufy SN przejściowe - CHMP(H)SV 3-1 24kV lub równoważne
Mufy nN przelotowe - SMH4 95-300/SMH4 50-150 lub równoważne

Projekt:	**Budowa drogi na Os. Polanka w Rokocinie**			
Inwestor:	Gmina Starogard Gdański; ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański			
Adres inwestycji:	Rokocin, gm. Starogard Gdański, dz. nr 154/19, 186, 199, 204 obr. 0004	Nr warunków:	R/21/079701	
Tytuł opracowania:	Projekt zagospodarowania terenu			
Data opracowania: 11/2021		Rys. nr: E-1	Skala: 1:500	
Branża	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
elektro-energetyczna	Projektował	MICHAŁ ŁUCZAK	WAM/0111/PWOE/16	[signature]
	Opracował	-	-	[signature]
	Sprawdził	PAWEŁ CHAMSKI	POM/0182/POOE/14	