

Mrągowo, dnia 25.06.2021r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy wyjaśnień do SWZ dla zamówienia pn: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica Powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500”

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew, a jedynie karczowanie pni.

**Odpowiedź :** przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew jedynie karczowanie pni

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem destruktu pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. Jeżeli jest nim Zamawiający, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w stanie odebrać od Wykonawcy materiał na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź :** Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni jest własnością Zamawiającego. Zamawiający wskaże miejsce składowania do 25 km od terenu budowy.

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że na podbudowę z kruszywa łamanego należy stosować mieszankę 0/31,5 C50/30

**Odpowiedź :** potwierdzamy, że jako materiał na podbudowę z kruszywa łamanego należy użyć mieszankę 0/31,5 C50/30

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.

**Odpowiedź :** oznakowanie zgodnie z dokumentacją projektową

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie  
  
mgr Małgorzata Stasiłowicz