

Sosnowiec, dnia 30 października 2023 roku

Oznaczenie zamówienia: 100/2023/TO/KP

Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „SUKCESYWNA DOSTAWA ZŁOŻA ODSIARCZAJĄCEGO W POSTACI GRANULATU DO ODSIARCZANIA BIOGAZU.”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

W związku z otrzymaniem w dniu 27 października br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytania oraz wyjaśnienia:

ZAPYTANIE:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem o dopuszczenie do udziału złoża w formie granulatu o rozmiarze 4x30 mesh (0,60 - 4,76 mm).

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ: Rozdział 3, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3 ppkt 1) oferowane złożo do odsiarczania biogazu winno mieć postać granulatu o średnicy 2-10 mm i długości 2-15 mm.

Przedmiotowe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Nawrocka