

data 03.07.2023 r



95-080 Tuszyn
Ul. Rzgowska 19
Tel. 605-940-555
Fax. 042-6144-688

**Dotyczy: 33/EL-MOT/2023 Dostawa stolarki aluminiowej:
Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Tryb.
oraz Inwestycja Tuszyn (ID 786165)**

1. Jaki współczynnik U jest przewidziany dla okien i drzwi zewnętrznych? Czy zgodny z aktualnymi przepisami czyli $U=0,9$ i $U=1,3$?

odp. Zgodnie z aktualnymi WT.

2. Czy fasady szklane F1-F4 mogą być wykonane w systemie okiennym, złączeniem konstrukcji co 2-3 moduły? Czy w grę wchodzi wyłącznie fasada słupowo-ryglowa?

odp. Zamierzeniem Projektanta jest uzyskanie jednolitej bryły wystającej ponad dach części niższej budynku, a więc jedynym możliwym systemem jest fasada słupowo-ryglowa.

3. Jakie parametry powinno mieć szkło przyciemniane? Czy może to być szkło selektywne np Silverstar Combi Neutral 70/35?

odp. Akceptacja konkretnego produktu możliwa będzie dopiero po przedstawieniu próbek oferowanego szklenia, w tym również do akceptacji konserwatora zabytków.

4. Proszę doprecyzować jaki numer RAL posiadają oznaczenia kolorów S5502-B, S8502-Y.

odp. Kolory podano w skali NCS, co ułatwi uzgodnienie kolorystyki profili z konserwatorem zabytków. Sugerujemy dobór koloru RAL możliwie najbliższego do podanych w NCS.

5. Czy szyby w oknach O1, O2, O3 również mają być przyciemniane? Czy wystarczą standardowe, przeziernie?

odp. Na poziomie parteru przewiduje się szyby przeziernie, nie przyciemniane.

6. Czy w drzwiach i ściankach wewnętrznych zamawiający dopuszcza stosowanie szkła wyłącznie laminowanego, bezpiecznego? Czy może to być alternatywnie szkło pojedyncze, hartowane (również bezpieczne)?

odp. Należy stosować szkło laminowane bezpieczne.

EL-MOT Józef Znojek
95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19
tel.: 42 6143-656, fax: 42 6144-688
NIP 771-180-93-95, REG. 590173947