LEGENDA

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO POZOSTAWIENIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 650 NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIELĄCE Z SUCHEJ ZABUDOWY Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH NA STELAŻU Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH
  - o zastosowaniach innych (należy zaznaczyć, odpowiednią przekładkę):
  - przeciwpożarowych: EI 30 (ogniowo- wodoszczelnych na wilgoć do pom. z poziomie względnym wyższym powietrza do 60 %)
  - profil CW100 z wypełnieniem wełną mineralną
  - EI 60 (ogniowo- wodoszczelnych na wilgoć do pom. z poziomie względnym wyższym powietrza do 60 %)
  - o akustycznych podwyższonych:
  - 45 dB (ogniowo- wodoszczelnych na wilgoć do pom. z poziomie względnym wyższym powietrza do 60 %)
  - 29 dB (ogniowo- wodoszczelnych na wilgoć do pom. z poziomie względnym wyższym powietrza na przemiennie 70 %)
- PROJEKTOWANE SYSTEMOWE ZABUDOWY SUCHOTNE ZABUDOWANE SYSTEMOWA SUCHA ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH NA STELAŻU Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH o grubości 12,5 cm
  - o zastosowaniach innych (należy zaznaczyć, odpowiednią przekładkę):
  - 29 dB/m (o zapewnieniu o zadźwięcznie odpornościo na wilgoć do pom. z poziomie względnym wyższym powietrza do 60 %)
  - profil CW100 z wypełnieniem wełną mineralną
  - o wysokiej/ pomieszczeniach:
  - profil CW100 z wypełnieniem wełną mineralną pom. o poziomie względnym wyższym powietrza na przemiennie 70 %)
  - profil CW100
- PROJEKTOWANE SPRZĘGŁO NA STELAŻU PODŁOGOWYCH ZABUDOWANE SYSTEMOWA SUCHA ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH NA STELAŻU Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE Z LAMINATU HPL GR. 0,08 , KLEJONYCH WYSOKOŚCI 242,5 CM NA STELAŻU ALUMINIOWYM
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
- PROJEKTOWANE ULEPSZENIA STROPÓW
- PROJEKTOWANE OKNA
- PROJEKTOWANE DRZWI
- WYLOT PODŁOGOWY

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i przyczynie wytyczać geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie wymiarów inwentaryzowanych dokładnie przed wykonaniem ich obróbek.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo należy wprowadzić szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skorfrontowac wymiary z wymiarami inwentaryzowanymi przed otym uwzględnieniem dla uniknięcia niezgodności.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie wieńcowych part ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze założonej i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na wartoś projektowanego obiektu.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schemtach lokalizacyjnych w dokumentacji -części konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlany).

9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i oparując się o rysunki branżowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust.2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

14. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

15. W związku z trwającymi pracami projektowymi nad dokumentacją wykonawczą, projektanci zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia nowiji dokumentacji projektu budowlanego w zakresie zmian niestotnych.

16. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji co archi-tektonicznej należy uzgodnić z projektantem. Zmiany należy przedłożyć w formie propozycji, wniosku, materiałowego lub rozwiązania przyw-łowego do akceptacji P. O. I. Allplan sp. z o. o.

allplan
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE I DORADZTWO BIZNESOWE
ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Makowicza 14, 85-359 Bydgoszcz

PROJEKT WYKONAWCZY

"Remont, przebudowa i docieplenie domu studenckiego nr 4 położonego w Gdańsku przy ulicy Polanki 64" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
"Zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole"

DS 4, ul. Polanki 66, 80-309 Gdańsk

ARCHITEKTURA

Uniwersytet Gdański
ul. Bazyliskiego 8,
80-309 Gdańsk

MGR INŻ. ARCH. WIKTORIA PEC	UPR. 36/91/2012
MGR INŻ. ARCH. MARTA HAHN	UPR. 27/DPOH/KIN/2012
MGR INŻ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA	

NAZWA OBIEKTU	NR RYSUNKU / NUMER STRONY	SKALA
RZUT - PODŁOGI 0	PW_A_00	1
GRUDZIEŃ 2016	1:50	SKALA