

SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI		
Nazwa	Wsp. X	Wsp. Y
Hp80-N-01	5 682 832,77	6 499 260,74
Hp80-P-02	5 682 790,62	6 499 240,24
P1W	5 682 849,36	6 499 258,56
P2W	5 682 843,71	6 499 231,26
P3W	5 682 844,16	6 499 213,61
P4W	5 682 828,23	6 499 259,84
P5W	5 682 772,53	6 499 233,29
W1	5 682 844,50	6 499 268,07
W2	5 682 845,17	6 499 263,69
W3	5 682 845,07	6 499 261,34
W4	5 682 845,29	6 499 257,44
W4.1	5 682 847,00	6 499 257,50
W4.2	5 682 847,15	6 499 251,88
W4.3	5 682 845,60	6 499 236,98
W4.4	5 682 844,85	6 499 231,13
W4.5	5 682 843,74	6 499 222,56
W4.6	5 682 844,34	6 499 218,22
W4.7	5 682 845,63	6 499 214,07
W4.8	5 682 847,53	6 499 207,97
W4a	5 682 843,03	6 499 256,77
W5	5 682 834,62	6 499 254,49
W6	5 682 830,10	6 499 253,17
W7	5 682 826,86	6 499 252,20
W8	5 682 824,78	6 499 251,63
W9	5 682 797,37	6 499 244,05
W10	5 682 796,20	6 499 245,21
W10.1	5 682 795,78	6 499 244,76
W10.2	5 682 792,48	6 499 239,51
W10.3	5 682 791,42	6 499 238,84
W10.4	5 682 787,93	6 499 236,81
W10.5	5 682 780,64	6 499 234,58
W10.6	5 682 772,87	6 499 232,20
W10.7	5 682 768,88	6 499 230,98
W10.8	5 682 760,38	6 499 228,46
W11	5 682 782,11	6 499 259,66
W12	5 682 771,49	6 499 258,23
W13	5 682 760,12	6 499 255,91
W14	5 682 753,09	6 499 253,96

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI		
Nazwa	Wsp. X	Wsp. Y
Ks1	5 682 845,47	6 499 266,35
Ks2	5 682 845,50	6 499 265,58
Ks3	5 682 845,97	6 499 256,39
Ks3.1	5 682 847,69	6 499 251,89
Ks3.2	5 682 845,34	6 499 231,92
Ks3.3	5 682 844,24	6 499 222,54
Ks3.4	5 682 844,78	6 499 218,68
Ks4	5 682 827,82	6 499 251,36
Ks5	5 682 806,75	6 499 245,52
Ks6	5 682 799,55	6 499 243,49
Ks7	5 682 796,75	6 499 242,63
Ks7.1	5 682 793,92	6 499 238,59
Ks7.2	5 682 788,79	6 499 235,92
Ks7.3	5 682 771,22	6 499 230,52
Ks8	5 682 781,41	6 499 258,41
Ks9	5 682 771,71	6 499 257,01
Pks1	5 682 843,84	6 499 214,77
Pks2	5 682 843,89	6 499 232,07
Pks3	5 682 825,77	6 499 259,11
Pks4	5 682 828,31	6 499 249,01
Pks5	5 682 807,03	6 499 242,83
Pks6	5 682 800,83	6 499 239,18
Pks7	5 682 793,70	6 499 236,27
Pks8	5 682 788,44	6 499 234,11
Pks9	5 682 771,62	6 499 228,88

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI		
Nazwa	Wsp. X	Wsp. Y
Kd1	5 682 846,08	6 499 265,39
Kd2	5 682 846,46	6 499 259,59
Kd3	5 682 844,36	6 499 259,00
Kd4	5 682 843,53	6 499 258,77
Kd5	5 682 828,33	6 499 254,51
Kd6	5 682 807,00	6 499 248,53
Kd7	5 682 800,50	6 499 246,74
Kd8	5 682 800,00	6 499 246,60
Kd9	5 682 797,71	6 499 245,97
Kd9.11	5 682 794,12	6 499 240,41
Kd9.12	5 682 793,26	6 499 239,09
Kd9.13	5 682 788,20	6 499 236,35
Kd9.14	5 682 770,54	6 499 230,92
Kd10	5 682 782,66	6 499 260,79
Kd11	5 682 771,35	6 499 259,36
Pkd1	5 682 827,00	6 499 259,45
Pkd2	5 682 829,66	6 499 249,42
Pkd3	5 682 807,54	6 499 242,97
Pkd4	5 682 800,00	6 499 238,86
Pkd5	5 682 793,01	6 499 235,96
Pkd6	5 682 787,77	6 499 233,80
Pkd7	5 682 771,13	6 499 228,73
Wp1	5 682 848,72	6 499 257,17
Wp2	5 682 843,87	6 499 260,41
Wp3	5 682 844,44	6 499 254,61
Wp4	5 682 801,20	6 499 242,76
Wp5	5 682 799,53	6 499 247,91
Wp6	5 682 791,42	6 499 242,51

Uwagi:
1. Projektowane sieci i przyłącza doprowadzić do granicy pasa drogowego i połaczyć z istniejącymi za pomocą kształtek systemowych lub w przypadku ich braku zaślepić za pomocą kształtek systemowych
2. Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej istniejących sieci - ich średnicę oraz rzędną posadowienia określić na etapie realizacji inwestycji za pomocą przekopów kontrolnych. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INFRASTR. NIEZINWENTARYZOWANEJ GEODEZYJNIE.
3. Ze względu występujące zbliżenia do istniejącej infrastruktury technicznej, wszelkie prace w miejscach kolizji należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z obecności jej administratorów.
4. Włączenie do czynnych sieci wodociągowych wykonać pod bezpośrednim nadzorem jej administratora. Czas przerw w dostawie wody nie moze być dłuższy niż 6 godzin.
5. Rzędne posadowienia projektowanej sieci wodociągowej należy dostosować do rzędnych istniejącej sieci wodociągowej,
6. Rzędne obudów armatury dostosować do rzędnych istniejącej nawierzchni, która należy odbudować do stanu pierwornego (zgodnie z warunkami administratorów dróg).
7. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać przekopy kontrolne, mające na celu potwierdzenie lokalizacji oraz rzeczywistych rzędnych posadowienia kolidującej infrastruktury technicznej
8. Włączenie do czynnych sieci sanitarnych wykonać pod bezpośrednim nadzorem ich administratora.
9. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Dz.U.2009.124.1030 - "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych", sieć wodociągowa przeciwpożarowa zapewnia wydajność nie mniejszą niż 10 dm³/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

OZNACZENIA:

(branża sanitarna)

- *Obszar oddziaływania inwestycji*
- *Nr ewidencyjny nieruchomości gruntowej*
- *Proj. studnia kanalizacyjna sanitarna / deszczowa (DN500/DN630/DN1000/DN1200)*
- *W - Sieć wodociągowa **PE100 SDR17 PN10 RC** wraz z przyłączami*
- *Promień działania HP80 R=75,0m*
- *Ks - Sieć kanalizacji sanitarnej **PVC-U SN12 SDR34** wraz z przy łączami*
- Z150-1 *Armatura odcinaj ąca - sieciowa (DN - ilość, **wodociąg**)*
- Hp80-P Hp80-N *Hp80-P - podziemny / Hp80-N - nadziemny*
- *Kd - Sieć kanalizacji deszczowej **PVC-U SN12 SDR34** wraz z przy łączami*
- *Wp - Wpust uliczny DN500 z w łazem żeliwnym ulicznym kl. D400 (nowy)*
- P1W *P1W - Oznaczenie przy łącza wodociągowego (1 - numer przyłącza)*
- Wp1 *Wpust uliczny (do przełączenia, 1 - nr wpustu)*
- Pks1 *Przy łacze kanalizacji sanitarnej (1 - nr przyłącza)*
- Pkd1 *Przy łacze kanalizacji deszczowej (1 - nr przyłącza)*
- *c 2x50/225 TWIN 70/130°C (**wg opracowania Energetyka Cieplna - Kępno Sp. z o.o.**)*
- *Studzienka schładzająca DN800 (**wg opracowania Energetyka Cieplna - Kępno Sp. z o.o.**)*

1. Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na kopii oryginału mapy do celów projektowych.
2. Obszar oddziaływania zaprojektowanych sieci i przyłaczy wodociągowych i kanalizacyjnych określony na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 wraz ze zm.) mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

/PROJEKTANT/

Biuro projektów: **AIW PROJEKT** **mgr inż. Waldemar Krząstek** **ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat**		*Inwestor:* **WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE Sp. z o.o.** **ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno**	
Tytuł opracowania: Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa.			
Obiekt budowlany: Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami.			
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	*Faza opracowania:* PROJEKT BUDOWLANY		*Skala:* 1:500
Adres inwestycji: dz. ew.:1548, 1328, 1325 – obr.: 300803_4.0001 MIASTO KĘPNO	*Data:* **30/03/2021r.**	*Nr rysunku:* **01.1**	*Strona:* .....
Stanowisko: *Projektant*	*Imię i nazwisko:* mgr inż. Waldemar KRZĄSTEK	*Zakres opracowania oraz specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych* BRANŻA SANITARNA Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. nr upr.: WKP/0265/POOS/06	*Podpis:*