

Zestawienie montażowe i demontażowe					
linie nn 0,4[kV]					
Zestawienie montażowe - linia kablowa YAKY 4x35[mm ²] relacji: słup 213_310 - RG Stacji Gazu Wysokiego Ciśnienia Obw. 200 - kolizja nr 1					
L.p.	opis elementu	typ	ilość	jednostka	uwagi
1	kabel elektroenergetyczny	NAY2Y-J 4x150[mm ²]	64	[m]	
2	opaski informacyjne	opaska informacyjna na kabel elektroenergetyczny	16	[szt.]	
3	taśma niebieska	taśma oznaczeniowa niebieska do kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 0,6/1[kV], 300[mm], grubość 0,5[mm]	60	[m]	
4	rura osłonowa	rura osłonowa grubościenna, gładkościenna, koloru niebieskiego o odporności na uderzenia 750[N], Ø 110[mm]	56	[m]	
5	rura osłonowa dwudzielna	dzielone rury osłonowe do kabli, do ochrony istniejących kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych, stosowane pod drogami, ulicami i torowiskami, sztywność obwodowa wg. PN-EN ISO-9969:1977 – 10 [kN/m ²], Ø 110[mm]	5	[m]	
6	mufa kablowa	mufa, termokurczliwa 35-150	2	[kpl]	
Zestawienie demontażowe –linia kablowa YAKY 4x35[mm ²] relacji: słup 213_310 - RG Stacji Gazu Wysokiego Ciśnienia obw. 200 - kolizja nr 1					
1	kabel elektroenergetyczny	YAKY 4x35[mm ²]	59	[m]	