



Zawidów, 2023-04-04



5 . 5 7 5 . 3 7 4 6 2

IM.271.2.2023/3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „**Termomodernizacja Ośrodka Kultury wraz rewitalizacją przyległego terenu parku miejskiego i obiektów sportowych.**”

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00135567/01 z dnia 2023-03-14.

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), odpowiada na pytania.

Pytania z dnia 30.03.2022 r. godz. 22:56:


Pytanie 1: Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać tynk mineralny na ścianach zewnętrznych i pomalować ściany. Wskazane prace nie są uwzględnione w przedmiarach. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ww. prac?

Odpowiedź: Na ścianach zewnętrznych przyjęto do renowacji 20% powierzchni ścian. Przewidziano skucie tynku, uzupełnienie tynkiem nie mineralnym a renowacyjnym. Malowanie przewidziano farbą silikonową. Przedmiar uzupełniono – w załączeniu.

Pytanie 2: Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać remont pomieszczeń kotłowni i składu opału. Wskazane prace nie zostały ujęte w przedmiarach. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie tych prac?

Odpowiedź: Remont kotłowni został omyłkowo pominięty w pierwotnym przedmiarze. Uzupełniono przedmiar – w załączeniu.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż pozycja 72 przedmiaru dotyczy ocieplenia stropodachu niewentylowanego, a krawędziaki zostały zastosowane na zamknięcie ocieplenia styropianem EPS200-035 grubości 23 cm. Służą one do mocowania obróbek blacharskich gdyż do styropianu ich nie można montować.



Urząd Miejski w Zawidowie

ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

tel. (+48) 75 77 88 282, (+48) 75 77 88 360

fax: (+48) 75 77 88 205, urząd@zawidow.eu

zawidow.eu