



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

[poczta@trzebowniko.pl](mailto:poczta@trzebowniko.pl)

BR.271.1.20.2023

Trzebowniko, 22.08.2023 r.

## Wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: „**Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 404, 420, 319, 395/2, 690, 678, 385/1, 560**”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy Pytania

Pytanie nr 1

Jaki typ zakończenia ma być użyty do przepustów betonowych Fi 300?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykonanie przepustów fi 300 mm o długości 6 m.b.- 2 szt. wraz z przyczółkami betonowymi.

Pytanie nr 2

Czy do przyczółków 2 szt. na przepusie Fi 800 trzeba uwzględnić przepusty betonowe czy tylko zakończenia jeżeli tak to ile mb?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że do przyczółków 2 szt. na przepusie Fi 800 trzeba uwzględnić tylko zakończenie.

**WÓJT**  
mgr inż. Lesław Kuźniar

