



Mykanów, 03.06.2024 r.



## WYKONAWCY

### ubiegający się o zamówienie publiczne

#### ODPOWIEDŹ na ZAPYTANIA

## Gmina Mykanów

ul. Samorządowa 1  
42-233 Mykanów

telefon +48 34 88 019  
faks + 48 34 88 023

ug@mykanow.pl  
www.mykanow.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy-Pzp na zadanie

#### **„Budowa zaplecza socjalno-szatniowego na boisku sportowym w miejscowości Cykarzew Północny”**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.05.2024 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo Zamówień Publicznych. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

#### **Pytania**

Proszę o zamieszczenie zaktualizowanego zestawienia stolarki o drzwi do zamontowania w prysznicach. O dodatkowe roboty należy zwiększyć zamieszczone przedmiary robót. Ponadto zamieszczone przedmiary robót nie zawierają ocieplenia ścian wewnętrznych wełną mineralną oraz jej obudowy, w tym malowania, wyłożenia płytkami itp.

#### **Odpowiedź:**

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w dokumentacji projektowej ,drzwi do natrysków oznaczone jako D2.

Ścianki wewnętrzne wykonane z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych izolowane wełną mineralną zgodnie z 33 pkt przedmiaru.

Malowanie ścian wewnętrznych zgodnie z 37 pkt. przedmiaru. Ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych zgodnie z 36 pkt. przedmiaru.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek między prysznicami z płyty HPL z zasłoną prysznicową na drążku.

Niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada