



W-1.43.2.120.2024.2.KK
dot. 137/24

Warszawa, dnia 28.06.2024r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km 15+142 do km 16+972 w miejscowości Brok, na terenie gminy Brok, powiat ostrowski, województwo mazowieckie – nr postępowania 137/24

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni do wykonania nawierzchni pobocza utwardzonego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót pobocza należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego C 90/3, 0/31,5mm.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski