



LEGENDA:	
A1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 19W TYP LUXIONA BERYL NEW LED O-3 2800 E IP44 34 840 (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
A2	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 26W TYP LUXIONA BERYL NEW LED O-3 3600 E IP44 34 840 (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
B1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 34W TYP LUXIONA BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
B2	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 26W TYP LUXIONA BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20 840 (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
C1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 14W TYP LUXIONA X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
D1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 40W TYP LUXIONA X-LINE PRO COMPACT 6000 MICRO-PREM E 24 840 / L-1694MM (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
Z	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 14W TYP LUXIONA UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 34 (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
	ŚWIETLNIOWY CZUJNIK RUCHU PIR
AW1	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OWA FL LED 0006-RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
AW2	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OWA FL LED 0006-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
AW3	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO PRIMOS III CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016+W222 (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
EW1	OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO PRIMOS III SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
EW2	OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO PRIMOS III SGN LED 0021-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)
	ŁĄCZNIK OŚWIETLNIOWY IP44, POJEDYNCZY 2P WYSOKOŚĆ MONTAŻU H <sub>mont.</sub> ≈ 120 CM OD POSADZKI
	ŁĄCZNIK OŚWIETLNIOWY IP21, PODWÓJNY 2P WYSOKOŚĆ MONTAŻU H <sub>mont.</sub> ≈ 120 CM OD POSADZKI